



- Legenda značek:
- svítidlo LED stropní
 - spínač typový Z230V
 - vývod 230V ukončen krabicí

Úpravy 3NP - místnost trenéra

- stávající instalace v prostoru zřízované místnosti trenéra bude demontována, obvody ukončeny v elektroinstalačních krabicích, v nově vzniklém prostoru bude zřízen obvod pro osvětlení, zásuvky 230V a ohřívač vody
- světelný obvod pro napojení bude využito stávajícího světleného obvodu, rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Cx1,5mm2, uložení ve stěnách a nad podhledy, na osvětlení uvažováno s osazením LED diodových svítidel s upevněním na strop, spínání bude provedeno typovými spínači
- zásuvkový obvod pro napojení bude využito stávajícího zásuvkového obvodu případně bude napojeno do nejbližšího zásuvkového obvodu nebo rozvaděče, rozvod bude proveden kabely CYKY 3Cx2,5mm2, uložení ve stěnách, obvod bude doplněn o doplňkovou ochranu proudovým chráničem 0,03A
- vývod pro ohřívač vody napojení bude provedeno z nejbližšího rozvaděče, rozvod bude proveden kabely CYKY 3Cx2,5mm2, uložení ve stěnách případně PVC lištách, ukončení svorkami v elektroinstalační krabici ze které bude napojen ohřívač vody, obvod bude doplněn o doplňkovou ochranu proudovým chráničem

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN~50Hz400/230V,TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41ed.3

základní

- izolací, kryty, přepážkami
- automatickým odpojením od zdroje
- proudovým chráničem, doplň. pospojováním

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽADOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA č. 6 K VHL. č.499/2006 sb.

ZMĚNA		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
c							
b							
a							
VYPRACOVAL		ODP. PROJEKTANT		INVESTOR		MILAN TRÁVNÍČEK	
Milan Trávníček		Milan Trávníček		Město Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk		Vaníčková 22, Olomouc tel: 604 957 033	
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ, Dr. Hrubého 2, Šternberk				DATUM		07/2020	
ČÁST/PŘÍLOHA		Č. OBJEKTU		NÁZEV		FORMÁT	
D.1.4		-		Zařízení silnoproudých rozvodů		2x A4	
						STUPEŇ	
						DSP	
						MĚŘÍTKO	
						1 : 100	
ÚPRAVY 3NP - místnost trenéra				Č. P.		Č. V.	
						4	