




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J.: MUBPH 9675/2024
SP. ZN.: OVS 37/2024 HaDv
VYŘIZUJE: Ing. Hana Dvorníková
ODDĚLENÍ:
TEL: +420 573 501 941
MOB:
E-MAIL: hana.dvornikova@mubph.cz
DATUM: 29.04.2024



Dodatečná informace č. 1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Rekonstrukce stropu nad levou garáží v objektu hasičské zbrojnice, Kamenec 849, Bystřice pod Hostýnem**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Dotazy účastníka ze dne 25.04.2024

Dotaz č. 1:

„Byl nalezen rozpor mezi PD a výkazem výměr. Ve výkresu Řez C-C' je ve skladbě stropu uveden podhled z CETRIS desek tl. 12 mm. Ve výkazu výměr – položka č.1 je ale uveden podhled z SDK desek, včetně omítky

Jaký typ podhledu bude tedy realizován – tzn. se kterým máme počítat v cenové nabídce? A má se na podhledu dle VV provádět také omítka?..

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 ze dne 25.04.2024:

Bude realizován typ z výkresové části PD tzn. Zavěšený podhled z desek CETRIS – viz. Příloha č. 6 Výkaz výměr_doplněný (položka č. 1)

Dotaz č. 2:

„Ve výkazu výměr je uvedeno v položce č. 47: Svítidlo LED – 5 ks.

Prosíme o uvedení přesného typu požadovaného svítidla včetně technických parametrů

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 ze dne 25.04.2024:

Zadavatel upřesňuje typ svítidla: Svítidlo LED, barva světla teplá bílá, 24W – viz. Příloha č. 6 Výkaz výměr_doplněný (položka č. 47)

Dotaz č. 3:

„Prosíme o uvedení přesného typu a materiálu požadované zárubně dveří.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 ze dne 25.04.2024:

Zadavatel upřesňuje typ zárubně – ocelová, viz. Příloha č. 6 Výkaz výměr_doplněný (položky č. 8 a 9)

Dotaz č. 4:

„Zadávací dokumentace odkazuje na přílohu č.1 – Krycí list nabídky – tento ale součástí zadávací dokumentace není

Prosíme o doplnění dokumentu: příloha č.1 - Krycí list nabídky

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 ze dne 25.04.2024:

Zadavatel doplnil dokument: Příloha č.1 - Krycí list nabídky

V souvislosti s touto dodatečnou informací zadavatel **prodlužuje** termín pro podání nabídky **do pondělí 06.05.2024 do 09:00:00 hodin.**

otisk úředního razítka

Ing. Hana Dvorníková, v. r.
administrátor
referentka odboru vnitřní správy
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Přílohy:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.6 - Výkaz výměr_doplněný