



LEGENDA MIESTNOSTÍ	
Č. M. NÁZOV MIESTNOSTI	PLÔCHIA m²
01 SCHODISKO	13.80
02 PRIESTOR PRE OBSLUHU	13.80
03 ROZDEĽ. PRIESTOR	29.95
04. STROJOVNÁ VÝTAHOV	23.27
05 KOTLOVNÁ	14.869
06 VÝHREVNÍKOVÁ STANICA	95.26

LEGENDA POTRUBI

POHODIE SPAŠKOVCEJ KANALIZACE

POHODIE CÍRULÁKJE TV

POHODIE STUĐENÉJE VODY-0,15MPa

POHODIE TEPEJE VODY

POHODIE TLAKOVÉJE VODY-0,5MPa

- označenie ¹²C, ¹³C znamená izolované súry určenou izoláciou podľa typu média a profilu
- izolácia potrübí bude bolená Al fóliovým pásom
- všetky potrübä vody budú opätne izoláciou hrdby podľa profilu !

IZOLACIA POIRUBI IV a CIV : MINERÁLNÁ VLNÁ S AL FÓLIU

DN50mm (ø54x1,5) = hr.izolácie 40mm
 DN65mm (ø76,1x2,0) = hr.izolácie 50mm
 DN80mm (ø88,9x2,0) = hr.izolácie 50mm
 DN100mm (ø108x2,0) = hr.izolácie 50mm

IZOLÁCIA POTRUBÍ SV : ARMAFLEX AC-AL FÓLIA

DN15mm ($\phi 18 \times 1,0$) = hr.izolácie 25mm
 DN20mm ($\phi 22 \times 1,2$) = hr.izolácie 25mm
 DN25mm ($\phi 28 \times 1,2$) = hr.izolácie 25mm
 DN80mm ($\phi 88,9 \times 2,0$) = hr.izolácie 25mm
 DN100mm ($\phi 108 \times 2,0$) = hr.izolácie 25mm

Hlavný projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval	ZII s.r.o. Staré Grunty 214A 841 08 Bratislava tel.: +421 948997238 zii@zii.sk
ING.DRAČIŇ	ING. JÁN MESIK	ING. JÁN MESIK	
Investor : Vysokosťošij, interná DRUŽBA UK, Botanická 25, 842 14 Bratislava 4			
Názov akcie :	REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTLOLNE V BLOKU D1 VI DRUŽBA UK, BOTANICKÁ 25, 842 14 BRATISLAVA 4		
Profesia :	ZDRAVOTECHNIKA		
Obsah výkresu :	Podorys kotolne		
TENTO VÝKRES NESMIE BYŤ BEZ PRÍSOBNÉHO SÚHLASU ZII S.R.O. ROZMNOŽOVANÝ A SMIE BYŤ POUŽITÝ LEN NA ÚČEL VŠETKÝCH PROJEKTOV			Číslo výkresu : ZI-01