

# MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/416872024

JID: 48231/2024/MUUB

Spisová zn.: MUUB/38836/2024

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje: Libor Obadal

Telefon: 572 805 231

E-mail: libor.obadal@ub.cz

Datum: 03.05.2024

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**KATOLICKÁ ZŠ V UHERSKÉM BRODĚ – VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele:

### Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění pozice C01 dle výpisu výplní otvorů: podle zakótovaného schématu není zcela jasné, zda rozměr výšky 2350 je včetně rozšířeného rámu, nebo bez rozšíření. Stejně tak šířka rozměr 1100 nevíme, zda je celkový rozměr včetně rozšíření, nebo rozměr bez rozšíření. Dále se k tomuto dotazujeme, kolik má být rozšíření rámu. Takto nám to dle zakótovaných schémat není zřejmé ani u dalších pozic s rozšířením. Proto prosíme o zaslání detailu rámu. Dále se ještě dotazujeme, zda se jedná o běžná EURO okna s hliníkovými okapnicemi?

### Odpověď č. 1:

Rozměry jsou uvedeny bez rozšíření, v půdorysech je principiální řešení u typové pozice okenního otvoru, kde jsou patřičné rozměry uvedeny. Vzhledem ke stáří objektu se mohou rozměry jednotlivých pozic mírně lišit, i s ohledem na demontovaná okna. Odstraněním stávajících oken může dojít k většímu rozsahu bouracích prací, ale to by mělo být eliminováno důslednou technologickou kázní při demontáži.

Zadavatel požaduje dodávku dřevěných EURO oken s hliníkovými okapnicemi.

Mgr. Pavel Chramosta v z.  
vedoucí oddělení dotací

Ing. Robert Vráblík  
vedoucí odboru rozvoje města