

Konopnica, 29.04.2024 r.

## **GMINA KONOPNICA**

**Znak sprawy: GKO.271.6.2024**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

DOTYCZY : „Przebudowa SUW Konopnica”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm .) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 1.**

Co zamawiający rozumie poprzez zdania w dokumencie PFU w rozdziale 1.2.3. "Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia": -"Podłączenie do istniejącego zestawu pomp II stopnia" - proszę o informację podłączenie czego dokładnie?

*Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje wymianę orurowania i armatury zatem należy ją podłączyć do istniejącego zestawu pomp II stopnia.*

### **Pytanie 2.**

- "Wykonanie nowego sterowania" - Czy ma to być pełna automatyka, ze sterowanymi automatycznie przepustnicami na każdym z filtrów z systemem SCADA?

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania pełnej automatyki, ze sterowanymi automatycznie przepustnicami na każdym z filtrów z systemem SCADA.*

### **Pytanie 3.**

- "Montaż nowej armatury wodociągowej do nowego układu pomp" – Czy to oznacza wymianę orurowania w obrębie filtrów i galerii zaworowych?

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wymiany orurowania i armatury.*

### **Pytanie 4.**

- "Montaż rejestratorów przepływu i ciśnienia tj. przepływomierzy itp." - Jak rozumiem te rejestratory mają być skomunikowane z automatyką i przekazywać te dane do systemu?

*Odpowiedź: Tak - zamawiający potwierdza - rejestratory mają być skomunikowane z automatyką i przekazywać te dane do systemu.*

### **Pytanie 5.**

W podpunkcie 2.4.1: "Planowana jest wymiana istniejącego zestawu hydroforowego i podłączenie do pomp II stopnia" - Czy zestaw hydroforowy nie jest pompami II stopnia? Co zamawiający rozumie przez pompy II stopnia?

*Odpowiedź: Pozostał błędny zapis z poprzedniej wersji dokumentu - zakres zamówienia nie obejmuje wymiany zestawu hydroforowego i pomp II stopnia.*

Odpowiedzi udzieliła:

Patrycja Żuberek

Referent ds. zamówień publicznych