



8 ks		A - SVIETIDLO LED 29W 4000 K 3600lm DO PODHLADU 600x600 IP20/44 Např. PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSU 1 xLED34S/830 OC
5 ks		B - DOWNLIGHT LE 24W STMIEVATELNÝ DALI IP 20 2100lm DO PODHLADU Např. PHILIPS DN145B PSD D218 1 xLED20S/840
2 ks		C - STROPNÉ SVIETIDLO LED 25W 2200lm 4000K S ČIDLOM
4 ks		N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3x1W S PIKTOGRAMOM 3hod
1 ks		N1 - ANTIPANIKOVÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3x1W 3hod
2 ks		VYPÍNAČE č.1 DO KRABICE POD OMIETKU
2 ks		VYPÍNAČE č.6 DO KRABICE POD OMIETKU
2 ks		VYPÍNAČ č.1 SO STMIEVAČOM DALI DO KRABICE POD OMIETKU
4 ks		POŽIARNA KRABICA FUNKČNÁ PRI POŽIARY PS60 Např.KSK125P06P
3 ks		KRABICA KR 97
7 ks		KRABICA KR 68
12 m		KÁBELOVÝ ŽLAB 62x50

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA
101	CHODBA	116,12	EXIST.
102	RTG VYŠETROVNÁ	37,30	500 Lx
103	OVLÁDAČ	7,70	500 Lx
104	KABÍNK A PAC.	1,84	100 Lx
105	KABÍNK A PAC.	1,70	100 Lx

Rozvodná sústava : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN–S  
: 2 AC 24 V 50 Hz, SELV

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000.4.41  
: čl. 411 Samočinné odpojenie napájania  
: čl. 412 Dvojité alebo zosilnené izolácia  
: čl. 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)  
: čl. 415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné spájanie

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.KAĽETA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.KLEŠČ		
KRAJ	ŽILINSKÝ	MIESTO	MARTIN		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, KOLLÁROVA 2, 036 01 MARTIN				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ RTG PRÍSTROJA NR SYS C400 NA I.NP UNM, KOLLÁROVA 2, MARTIN				
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			ZAK.Č.	12102023
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG			STUPEŇ	JP
				FORMÁT	2A4
				DATUM	1.2024
PROFESIA	VÝKRES			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
EO	PÔDORYS I.NP – OSVETLENIE			1:50	EO—02