



Bratislava, 23.05.2024

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 15 - Záchytné parkovisko – úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky**“, vyhlásenom v DNS „**Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb**“ bola verejnému obstarávateľovi doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 1:

V súvislosti s požiadavkou navrhnuť elektrické napájanie pre elektro nabíjacie stanice EV si dovoľujeme si požiadať o doplnenie súťažných podkladov o informácie, bez ktorých nie je možné stanoviť cenu:

- 1) Nabíjanie - definovať druh a výkon.
- 2) Možnosti napájania - podľa toho bude možno nutné riešiť prípojku VN alebo NN, prípadne transf. stanicu. Alebo má VO už vyriešený bod napojenia a rezervovaný príkon?

Odpoveď č. 1:

- 1) Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 6 nabíjacích staníc (22kW) a taktiež požaduje možnosť budúceho rozšírenia týchto kapacít na 20 nabíjacích staníc.
- 2) V rámci projekcie je potrebné riešiť samostatnú prípojku pre verejného obstarávateľa, kamerový systém, nabíjacie stanice a rampy.

S pozdravom

Mgr. Ivan Pudiš
vedúci referátu č. 1
oddelenie verejného obstarávania