

## Ředitel

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/61355/2024

71488/2024/MUUB

MUUB/42811/2024

Dodavatelé

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Mgr. Vlastimil Šmíd

572 619 542

smid@delfinub.cz

Elektronický nástroj

Datum:

14.06.2024

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY NA ZIMNÍM STADIONU**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě **dotazu dodavatele**:

### Dotaz č. 1:

V PBŘ na str. 4 je upozornění: "Budou-li v požárních podhledech instalovány zapuštěná svítidla, čímž se naruší jejich celistvost, budou provedeny doplňkové prvky pro podhledy s otvory pro svítidla." Prosím o vysvětlení, kde jsou ve výkazu výměr tyto prvky uvedeny.

### Odpověď č. 1:

Schránka pro svítidlo v požárním podhledu je součástí svítidla.

Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel