

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0025-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE KLIMAKONWEKTORÓW

Lp.	Pomieszczenie	Oznaczenie	Ilość	Moc chłodnicza	Moc grzewcza	Moc elektryczna	Zasilanie	Masa	Moc akustyczna	Bieg
-	-	-	szt.	kW	kW	kW	-	kg	dB(A)	-
1	A.P0.K01	FCU-01	5	3,10	0,55	0,05	1/230V/50Hz	35,0	40,0	1
2	A.P0.O08	FCU-02	3	2,78	0,55	0,05	1/230V/50Hz	35,0	40,0	1
3	A.P0.O10	FCU-03	1	0,63	0,30	0,05	1/230V/50Hz	20,0	35,0	1
4	A.P1.O02	FCU-04	1	2,51	1,00	0,02	1/230V/50Hz	35,0	39,1	1
5	A.P1.O01	FCU-05	2	2,83	0,70	0,05	1/230V/50Hz	35,0	40,0	1
6	A.P1.K01	FCU-06	3	3,17	0,50	0,05	1/230V/50Hz	35,0	40,0	1

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.