Pozostałe tereny, do których dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, mają wysoką ogólną ocenę technicznej przydatności do sporządzania dokumentacji projektowej.

Opracował: mgr inż. Piotr Gołyń

Sprawdził: mgr inż. Wojciech Kompała

Data opracowania: 20.05.2020

Wykonawca prac geodezyjnych: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOMAR" Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 44-100 Gliwice

Nr oraz data zatwierdzenia dokumentu zawierającego wyniki państwowej weryfikacji: 2020/1

Data, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych osoby dokonującej weryfikacji prac: 20.05.2020 mgr inż. Paweł Lorenz nr uprawnień 6344 - 6352

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo: śląskie, Powiat: Piekary Śląskie, Jedn. ewid.: 247105_1 Piekary Śląskie, Obręb ewid.: 0002 (m. in.: 0304, 0049, 0048, 0046, 2180/18)

Skala oryginału: **1:500**

Układ współrzędnych: **PL-2000 strefa 6 (6°)**

Układ wysokościowy: **PL-EVRF2007-NH**

Zasób geodezyjny i kartograficzny: **ZG.6640.58.2020**

Rozdzielczość geometryczna: **0,01 m**

Typ mapy: **mapa sytuacyjno-wysokościowa**

Forma mapy: **numeryczna**

Data sporządzenia mapy: **20.05.2020r.**

Wykonawca mapy: **Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOMAR" Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 44-100 Gliwice**

Mapa zasadnicza

Zakres opracowania

Granice przyłączenia terenów do MPZP

Granice działek ewidencyjnych

Granice gruntów zlikwidowanych

Działki "B" zmiany scalenia

Działki zalesione nieużytkowe

Przepustowość linii kablowej

Obiekt zmieniony trwale

Zasób geodezyjny mapy: 20.05.2020r.

Wskazuje mapa może służyć do sporządzenia budżetów w odległości mniejszej lub równej 4,0 m, jak również innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 0,5m od granic nieruchomości przedstawionych.

Na wypisie ani wyrysie w terenie innych, nieewidencjonnych na mniejszej mapie aniż wymienione w ustępie 1 granic nieruchomości, ani innych obiektów.

Lub o którym brak jest informacji w prowadzonym zasobie geodezyjno - kartograficznym.

Na mapy wniosków ustalenia Wojewódzkiego Panu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wersja elektroniczna mapy zgodnie przyjętym elektronicznym.

LEGENDA:

- ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE SN
- KANALIZACJA TELETECHNICZNA 2-OTWOROWA 110/68
- STUDNIA TELETECHNICZNA
- KANALIZACJA ELEKTRYCZNA 4-OTWOROWA 110/68
- LINIA KABLOWA
- STUDNIA ELEKTRYCZNA
- ZŁĄCZE KABLOWE SN, SW, OSD
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=12m WRAZ Z OPRAWĄ
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=9m WRAZ Z OPRAWĄ
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=7,5m WRAZ Z OPRAWĄ
- OŚWIETLENIE DRZEW - OPRAWY WPUSZCZANE W PODŁOŻE
- OŚWIETLENIE SCHODÓW - OPRAWY LINIOWE WPUSZCZANE W PODŁOŻE
- SŁUPEK OŚWIETLENIOWY H=1,0m
- NAŚWIETLACZ MONTOWANY NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM - NAŚWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW
- KAMERA STACJONARNA 6-MPX TYPU "BULLET" (ZEWNĘTRZNA)
- KAMERA STACJONARNA 6-MPX TYPU "BULLET" (ZEWNĘTRZNA) MONTOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM
- KAMERA STACJONARNA 6-MPX TYPU "BULLET" (ZEWNĘTRZNA) MONTOWANA NA GŁĘDOWNIKU W SŁUPIE
- PANEL FOTOWOLTAICZNY

UWAGI:

1 Roboty ziemne w pobliży czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, czynnych rurociągów gazowych, wodociągowych i innych podziemnych urządzeń technicznych, powinny być prowadzone ręcznie, po uprzednim odkryciu i wskazaniu dokładnego usytuowania przez przedstawicieli poszczególnych zakładów, które wydadzą im stosowne pisemne polecenia.

2 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do uzyskania informacji o istniejącym uzbrojeniu podziemnym od wszystkich właścicieli danych sieci.

3 Wykonawca robót ziemnych przed przystąpieniem do robót ziemnych, które należy im przekazać, powinien zapoznać się z dokumentacją projektową, w szczególności z projektem organizacji ruchu oraz projektem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

4 Ogłaszamy, że w przypadku wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, należy zachować następujące odległości: 1 m - przy ręcznym wykonywaniu robót, 2 m - przy użyciu koparek podsiębiernych, 3 m - przy użyciu koparek o szerokości chwytu powyżej 1 m.

5 Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli należy prowadzić ręcznie, po uprzednim odkryciu i wskazaniu przebiegu kabli przez przedstawiciela właściciela sieci.

6 Przy odkrywaniu kabli należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić osłon kablowych.

7 Po odsłonięciu kabli należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, a w razie konieczności podwiesić na linie nośnej.

8 Nie dopuszczamy możliwości zasypywania kabli ziemią bez uprzedniego ich przykrycia warstwą miękkiej gleby lub piasku o grubości co najmniej 10 cm, ułożenia nad nią ostrzegawczej folii lub cegieł.

9 Nie dopuszczamy możliwości zasypywania kabli gruzem, śmieciami, odpadami budowlanymi, zamarzniętą ziemią, kamieniami oraz innymi materiałami, które mogłyby uszkodzić kable.

10 Przy zasypywaniu wykopów należy zachować warstwę piasku o grubości co najmniej 15 cm, licząc od dna wykopu, a następnie ułożyć nad kablami ostrzegawczą folię lub cegły.

11 Przy zasypywaniu wykopów należy zachować warstwę piasku o grubości co najmniej 15 cm, licząc od dna wykopu, a następnie ułożyć nad kablami ostrzegawczą folię lub cegły.

12 Wszystkie materiały, wydany z urządzenia stosowane do budowy powinny być materiałami, jakości w stanie nowym, nie używanymi, posiadającymi atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, oraz posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania i być w dobrym stanie technicznym.

13 Wszystkie studnie studzienki do doszlowej (ciągłej) tamy, (podwieszenia kablowego)

14 Wszystkie elektromontażowe linie kablowe należy układać w gęstości nowych wymogów NDP.

NAWIERZCHNIE

- ASFALTOBETON - JEZDNIE
- BLOKI BETONOWE TYPU EKO-ROMERONE
- PŁYTY BETONOWE - PLACE
- KOSTKA BETONOWA - CHODNIKI RUCH PIESZY
- KOSTKA BET. - MIEJSCA PARKINGOWE
- TEREN ZIELONY (wg proj.inw.)
- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, PRZEPUSZCZALNA
- NAWIERZCHNIA MIESZANA
- PODEST DREWNIANY

Nr	Data	Zmiany

245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0002-A2

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | PODOBIEKT | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, PLACU ZABAW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DRÓG I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU:
Projekt Budowlany

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. BOLEŚAWIDZKO

INWESTOR:
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940 Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT:
jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Puławska 12 lok. 1
02-562 Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY:
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 1
GLIWICE, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Wojciech Kompała	**352/DOŚ/10**	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	**NR UPRAWNIEŃ**	**PODPIS**
mgr inż. Łukasz Zięja	**DOŚ/0293/PWE/21**	
RYSOWAŁ		
mgr inż. Piotr Gołyń		

BRANŻA	SKALA	DATA
Elektryczna	**1 : 500**	**04.04.2024**
	RZĘDNE WYSOŚCI:	

TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - AB

245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0002-A2

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | PODOBIEKT | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI