Przekazano, do miejscu dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które wszelkie prawa autorskie majątkowe przysługują wyłącznie, zamówienia wykonującym. Bez zgody zezwolenia zabronione/kopiowanie kserowanie w wiadomo fotocopy wielokrotnie

Identyfikator uprawnienia geodezyjnego: 245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0003-A2

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Powiatowy Zarząd Powiatu Pszczyna

Kwota/numer pow. geodezyjnych: Powiatowy Zarząd Powiatu Pszczyna

Nr mer sole ewidencyjnego dokumentu, zawierającego wyniki wykonanej modernizacji: 245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0003-A2

Data, zatwierdzenia mer w operacie ewidencyjnym technicznym pow.: 245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0003-A2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo: śląskie, Powiat: Powiat Pszczyna, Jedn. ewid.: 247101_1 Pszczyna, Obręb ewid.: 0002, Ark.: 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 278/109

Wysoka wymiarowi

Urzędowo geodezyjno: Pszczyna

Wykonawca pow. geodezyjnych: PB-GEO-ENGINEERING Piotr Gołyń, 44-200 Rybnik, ul. Rybnicka 1/2

Rodzaj mapy: MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

Skala: 1:500

Układ odniesienia: PL-2000 strefa 6 (XY)

Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA

Zakres opracowania
Granice przyłączenia terenów do MPZP
Granice działek ewidencyjnych
Granice gruntów zbiorów wód podziemnych
Skarpy, ściany oporowe/podpory
Rowy, cieki wodne, melioracyjne
Przepusty/rurociągi, kanalizacja

Obiekt znajdujący się

Data sporządzenia mapy: 25.02.2024

Wskazuje mapa może służyć do sytuowania budynków w odległości mniejszej niż równej 4,0 m, jak również innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż równej 0,5m od granic nieruchomości przedstawionych.
Na wyrysie ze zbioru w brewie innych, nieoczywistych na miejscu mapie oraz w terenie, należy się liczyć z tym, że mogą one nie być ujawnione.
Lub o których brak jest informacji w prowadzonym zasobie geodezyjno - kartograficznym.
Na mapy wniosków ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Mapa elektroniczna mapy zastępuje podpisem elektronicznym.

LEGENDA:

- ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE SN
- KANALIZACJA TELETECHNICZNA 2 -OTWOROWA 110/68
- STUDNIA TELETECHNICZNA
- KANALIZACJA ELEKTRYCZNA 4 -OTWOROWA 110/68
- LINIA KABLOWA
- STUDNIA ELEKTRYCZNA
- ZŁĄCZE KABLOWE SN. 99.. OSD
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=12m WRAZ Z OPRAWĄ,
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=9m WRAZ Z OPRAWĄ,
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=7,5m WRAZ Z OPRAWĄ,
- S4 OŚWIETLENIE DRZEW - OPRAWY WPUSZCZANE W PODŁOŻE
- S5 OŚWIETLENIE SCHODÓW - OPRAWY LINIOWE WPUSZCZANE W PODŁOŻE
- S6 SŁUPEK OŚWIETLENIOWY H=1,0m
- S7 NAŚWIETLACZ MONTOWANY NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM - NAŚWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW
- KAMERA STACJONARNA (LSPR) TYPU "SULLET" (ZEWNĘTRZNY)
- KAMERA STACJONARNA (LSPR) TYPU "SULLET" (ZEWNĘTRZNY) MONTOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM
- KAMERA STACJONARNA (LSPR) TYPU "SULLET" (ZEWNĘTRZNY) MONTOWANA NA DEDYKOWANYM SŁUPIE
- PANEL FOTOWOLTAICZNY

UWAGI:

1. *Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, pozwolenie z innych instytucji do przejścia obcej linii kablowej oraz w pobliżu innych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, bez użycia mechanizmów, po uprzednim dokładnym ustaleniu ich rodzaju i dokładnego położenia oraz w uzgodnieniu z użytkownikami przy udziale ekspertów.*
2. *W terenie mogą istnieć nieinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne, które należy na różnych etapach prac ziemnych ustalić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do robót ustalić ostatecznie przebieg istniejących podziemnych sieci i urządzeń, a następnie przystąpić roboty wykonywać przy użyciu sprzętu o zasięgu i ilości ruchów ramienia dostosowanych do warunków terenowych, tak aby uniknąć uszkodzenia istniejących urządzeń podziemnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia istniejących urządzeń podziemnych.*
3. *Wszystkie prace wykonywane przebiegów kontrolnych oraz usuwanie przypadków zakłóceniowych do wykonania przez Wykonawcę.*
4. *Ogólnie: ułożenie rurek w sieci, maksimo przykopanie od powierzchni ziemi do głębiy powierzchni kabla, powinno wynosić co najmniej 70 cm. Rurki należy układać na dnie wykopu, jedynie w miejscach, gdzie jest to konieczne, należy je podeprzeć piaskiem. Głębokość ułożenia rurek powinna wynosić co najmniej 70 cm. Głębokość kabla należy zwiększyć o 10 cm, gdy przechodzi przez drogę. Głębokość ułożenia rurek powinna wynosić co najmniej 70 cm.*
5. *Na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, zgodnie z normą, należy zastosować rurki o średnicy 110 mm.*
6. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
7. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
8. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
9. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
10. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
11. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
12. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
13. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*
14. *Rurki należy układać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.*

NAWIERZCHNIE

- ASFALTOBETON - JEZDNIE, BOCZKI POMIEROWE, PRZEJŚCI POMIEROWE
- PŁYTY BETONOWE - PLAŻE
- KOSTKA BETONOWA - CHODNIKI, ALEJKI PIESZE
- KOSTKA BET. - MIEJSCA PARKINGOWE
- TEREN ZIELONY (wg.pkt.4A)
- NAWIERZCHNIA UTWARZALNA, PRZEPUSZCZALNA
- NAWIERZCHNIA MINERALNA
- PODEST ZIMOWISKU

Nr	Data	Zmiany

245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0003-A2

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | PODOBR | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, PLACU ZABAW DLA DZIECI, DOJAZDU, DOJŚCIA, DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TERENU ZIELONEGO, NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, POSZERZENIA I NASZENIA

FAZA PROJEKTU: **Projekt Budowlany**

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940 Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT
jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 21a m. 1
01-793 Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ruska 46/2, 50-079
53-002, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT: **mgr inż. Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ: **353/DOŚ/10**	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Łukasz Zięja**	NR UPRAWNIEŃ: **DOŚ/0293/PWE/21**	PODPIS
RYSOWAŁ: **mgr inż. Piotr Gołyń**		

BRANŻA	SKALA	DATA
Elektryczna	**1 : 500**	**04.04.2024**
	RZĘDNE WYSOKOŚCI:	

TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - A

245-PB-ELE-ZZ-RZU-PZ-0003-A2

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | PODOBR | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI