



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 20 czerwca 2025r.

BZP.271.20.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej. Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej znajdują się tylko pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 160

Prosimy o podanie parametrów klapy oddymiającej.

Odpowiedź:

Wymagania dla klapy oddymiającej klatkę schodową A1 przedstawione zostały na rysunkach:

- 245-PW-ARC-EA-DET-DA-4556-A2-DETAL DACH - EA KLAPA DYMOWA KLATKI A1 - 12.06.2025 r. (160)

- 245-PW-ARC-EA-ZES-RF-5411-A2 - 05.06.2025 r. (160)

Powyższe **nowe pliki** stanowią zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 574

W jaki sposób mają być objęte połączeniem wyrównawczym koryta? Czy należy po całej długości koryt układać przewody wyrównawcze?

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem nr 245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1015-A4 -SCH POL WYR - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R (573), koryta kablowe mają być objęte połączeniami wyrównawczymi. Przewody wyrównawcze należy układać na całej długości koryt kablowych.

W załączeniu zamawiający udostępnia zaktualizowane rzuty, które dotyczą m.in. kwestii połączeń wyrównawczych:

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0004-A7-INS TRS - B1 - EA - REWIZJA 2 - 05.05.2025 R (574)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0005-A4 -INS TRS - 00 - EA - REWIZJA 2 - 05.05.2025 R (574)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-01-0006-A3 -INS TRS - 01 - EA - REWIZJA 2 - 05.05.2025 R (574)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-DA-0012-A3 -INS ODG - DA - EA - REWIZJA 1 - 30.12.2024 R (574)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 576

Czy sterowanie oświetleniem powinno się odbywać za pomocą Dali czy Dali 2 ?

Odpowiedź:

Sterowanie oświetleniem należy realizować za pomocą Dali 2.

W załączeniu zamawiający udostępnia zaktualizowane rzuty:

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0001-A4 -INS OSW - B1 - EA - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R (576)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0002-A4 -INS OSW - 00 - EA - REWIZJA 1 - 16.04.2025 R (576)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-01-0003-A3 -INS OSW - 01 - EA - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R (576)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zmiany SWZ

I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca jest związany ofertą począwszy od dnia składania ofert do dnia:

31 października 2025 r.

II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w terminie

do godz. 10:00 w dniu 4 sierpnia 2025r.

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi
o godz. 10:30 w dniu 4 sierpnia 2025 r.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Załączniki:

245-PW-ARC-EA-DET-DA-4556-A2-DETAL DACH - EA KLAPA DYMOWA KLATKI
A1 - 12.06.2025 r. (160)

245-PW-ARC-EA-ZES-RF-5411-A2 - 05.06.2025 r. (160)

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0004-A7-INS TRS - B1 - EA - REWIZJA 2 - 05.05.2025 R
(574)

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0005-A4 -INS TRS - 00 - EA - REWIZJA 2 - 05.05.2025 R
(574)

245-PW-ELE-EA-RZU-01-0006-A3 -INS TRS - 01 - EA - REWIZJA 2 - 05.05.2025 R
(574)

245-PW-ELE-EA-RZU-DA-0012-A3 -INS ODG - DA - EA - REWIZJA 1 - 30.12.2024
R (574)

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0001-A4 -INS OSW - B1 - EA - REWIZJA 1 - 14.04.2025
R (576)

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0002-A4 -INS OSW - 00 - EA - REWIZJA 1 - 16.04.2025 R
(576)

245-PW-ELE-EA-RZU-01-0003-A3 -INS OSW - 01 - EA - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R
(576)