LEGENDA

	Projektowana rozdzielnica elektryczna --
CSP SWP	Projektowana rozdzielnica teletechniczna CSP / WPO CSO - Centrala systemu pożarowego *WPO - Wyniosony panel obsługi*
	Rozdzielnica technologii poza zakresem opracowania
	Szafa RACK *SPD - główny punkt dystrybucyjny; LPD - lokalny punkt dystrybucyjny*
	Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu *PWP-G-A - główny wyłącznik, PWP-PV-A - wyr. fotowoltaika; PVP-UPS-SERW-A - wyr. serwerownia*
	Szyna połączeń wyrównawczych LSWP - lokalna szyna wyrównania potencjałów; GSU - główna szyna uziemiająca
	Gniazdo elektryczne (pojedyncze) 2P+Z, 16A, 230V IP20
	Gniazdo elektryczne (podwójne) 2P+Z, 16A, 230V IP20
	Gniazdo elektryczne 2P+Z, 16A, 230V IP44
IP68	Gniazdo elektryczne hermetyczne 2P+Z, 16A, 230V IP68
	Floorbox – puszka podłogowa Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Gniazdo elektryczne (pojedyncze) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 *Montaż pod otrzepem / nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Wypust elektryczny Montaż pod otrzepem / nad sufitem podwieszanym
	Wypust elektryczny - zasilanie urządzeń pożarowych Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych

UWAGI

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Wszystkie nowo powstające otwory i bruzdy należy zabezpieczyć materiałami spełniającymi wymagania **odporności ogniowej przegród - budynek A** wg. ZAŁ.1 do WTWiO (DZ.U.2021.1065).
3. Wszystkie projektowane przez wielu wykonawców wykonać zgodnie z wytycznymi nie mniejszej niż odporności.
4. W pomieszczeniach sanitarnych, oraz w wyżej urządzeń kuchennych stosować osprzęt p.t. min IP-44.
5. Przewody nad sufitem podwieszanym prowadzić na korytach kablowych dla sygnałowych elektrycznych oraz dla przewodów pożarowych w ruchu ochronnych montu. do sufitu, w pozostałych przypadkach układać pod tynkiem.
6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do pozostałych instalacji należy zastosować zalewy na korytki i drabiny kablowe.
7. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
8. Wszystkie przewody montować w systemie ramkowym. Nie dopuszcza się zamiany osłonek przez przebyciach na gniazda wielokrotnego.

Główne oznaczenia wypustów:

DOM - Szafka systemu domofonu
KD - Kontrola dostępu
SSWIN - System sygnalizacji włamania
CMC - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (wg. projektu wnętrz)
DSO - Dzwonek elektryczny
CDP - Zasilacz centrali dzwi pożarowych
CDO - Zasilacz centrali ostrzegania
ZSP - Zasilacz urządzeń pożarowych
WWK-A, B, C – Nawiew kompensacyjny na kalifę schodową
WW - Wentylator bytowy
WK – Centrala wentylacyjna
SUWHC – Elementy układu stabilizacji wody
Wodomierz – Wodomierze
ZVHYD – Hydrofor – zasilanie sprzed wejściowa pomi
ZVOEJ – Hydrofor
PGWP – Pompa obiegowa
PGGZH – Pompa – Pompa zalejsania do wody
brudnej grzejnej
PGGZI - Centrala – Centrala sterująca PGGZH - Pompa
PRZ1P – Pompa – Przepompownia ścieków sanitarnych
PRZ1I – Centrala – Centrala sterująca PRZ 01 - Pompa
PWBD1 – Pompa - Pompa do wody brudnej
PWBD – Centrala - Centrala sterująca PWBD – Pompy
UPOH – Układ pompowy – Pompy do opróżniania basenowe
UPO – Centrala – Centrala sterująca UPO1 – Układ pompowy
WO – podgrzewany wypust dachowy – dach +2
WOG – podgrzewany wypust dachowy – dach +1
Centrala obiektu/ gazu
ZSP – Zasilacz urządzeń
AC_ – Kurtyna powietrzna
ZPT – Zasilacz pierwszeństwa kolinierzowy
TR-ES.001 - Bramki kontroli dostępu
BR-ES.002 - Bramki dla CZN
ES.003 - Tablica basenowa
ES.004 - Zegary sekundowe
ZW-A1 - Zasilacz wentylacja – magazyn chóru
ZH-A2 - Zasilacz hydrauliczny
KSZ - Zasilanie elementów kontroli szafek systemu
EBOK
KWB - Klapa wentylacji bytowej
P.OG01 - Pompa obiegowa ciepłej wody
P.OG02 - Pompa obiegowa ciepłej wody
CWL – Zawór regulacyjny z siłownikiem

BOL – Kocioł gazowy
P.BC1.CT – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.BC1.CW2 – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.CT.CO – Pompa obiegu CO
P.CT.S – Pompa obiegu ciepła technologicznego
P.CT.WU – Pompa obiegu ciepła technologicznego
P.CT.CW – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.CT.BHK – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.BZ – Pompa dźwigowa wody zimnej
P.CT.CW – Pompa obiegowa
RCP – Rozdzielnica sprzewania podgrzewiego
BHK – A – Agregat kogeneracyjny
CHW01 – Chłodnia wentylatora
CHW02 – Chłodnia wentylatora
JW – Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZ – Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
ZAW – Zawór – Zasilacz podtynkowy do armatury sanitarnej
WS.BH - Bateria umywalkowa
WS.NA1a – Zasilacz natrysków
WS.PI1a – Zasilacz pisuarów
WS.SU1a – Zasilacz miska ustępowa
WS.ZL – Zasuwa basenowa
WS.ZL – Zasuwa basenowa
GA.100 – Zasilacz wolnostojący

Główne oznaczenia urządzeń:

CPU – urządzi elektryczny
GA.100 - Zegarek do kanu - 2 głosowy
AP - Access Point

Główne oznaczenia rozdzielnic technologii:

RZ-A – rozdzielnica dźwigu
SPRC1 – szafa sterująco - zasilająca producenta pomp ciepła - bud A
SPRC1-B – szafa sterująco - zasilająca producenta pomp ciepła - bud B
SPRC2-A – szafa sterująco - zasilająca producenta pomp ciepła - bud A
SPRC2-B – szafa sterująco - zasilająca producenta pomp ciepła - bud B
SPK – szafa sterująco - zasilająca producenta kotła gazowego - bud A
RSNB - szafa tech. basenowej - bud A
R-TECH-A – szafa tech. basenowej - bud A
R-TECH-E – szafa tech. basenowej - bud A
R-TECH-BR – szafa tech. basenowej - bud A
R-TECH-CWP – szafa tech. basenowej - bud A
R-TECH-H – szafa tech. basenowej - bud B
R-TECH-BSOL – szafa tech. basenowej - bud B
R-TECH-BNEK – szafa tech. basenowej - bud B
GPOK – główny punkt dystrybucyjny
GPOK – główny punkt dystrybucyjny kamer – monitoring (kamery)
LPOK – lokalny punkt dystrybucyjny kamer – monitoring (kamery)

Oznaczenie floorboxów (puszki podłogowe):

F1 - 4x gniazdo 230V, 4x gniazdo DATA, 4x RJ45 - 12M, aluminiowa / min. IP44 min. IK08
F2 - 3x gniazdo 230V, 2x gniazdo DATA, 2x RJ45 - 8M, aluminiowa / min. IP44 min. IK08
F3 - 4x gniazdo 230V, 2x gniazdo DATA, 4x RJ45 - 10M, aluminiowa / min. IP44 min. IK08

Nr.	Data	Zmiany
A0	28.06.2024	Pierwsze wydanie
A3	21.11.2024	Zmiany zapisów w legendzie, zmiana numeracji obwodów
A4	14.04.2025	Korekta oznaczeń wypustów z W na St
A10	14.05.2026	Aktualizacja projektu

-245-PW-ELE-EA-RZU-01-0009-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPĄ I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU: **Projekt Wykonawczy**

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

bd group
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT: **Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ: **353/DOŚ/10**	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **Mateusz Biernacki**	NR UPRAWNIEŃ: **OPL/2079/PWBE/22**	PODPIS
RYSOWAŁ: **Piotr Godyń**		

BRANŻA: **Instalacje elektryczne**

SKALA: 1:100

ROZMIAR ARKUSZA

DATA: **14/05/2026**

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA SIŁY - PIERWSZE PIĘTRO - ETAP A

-245-PW-ELE-EA-RZU-01-0009-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI