LEGENDA

	Projektowana rozdzielnica elektryczna --
CSP SIEĆ	Projektowana rozdzielnica teletechniczna CSP / WPO CSO - Centrala systemu pożarowego WPO - Wyniesiony panel obsługi
	Rozdzielnica technologii poza zakresem opracowania
	Szafa RACK *GPD - główny punkt dystrybucyjny; LPD - lokalny punkt dystrybucyjny*
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu *PWP-G-A - główny wyłącznik, PWP-PV-A - wyr. fotowoltaika; PVP-UPS-SERWA - wyr. serwerownia*
	Szyna połączeń wyrównawczych LSWP - lokalna szyna wyrównania potencjałów; GSU - główna szyna uziemiająca
	Gniazdo elektryczne (pojedyncze) 2P+Z, 16A, 230V IP20
	Gniazdo elektryczne (podwójne) 2P+Z, 16A, 230V IP20
	Gniazdo elektryczne 2P+Z, 16A, 230V IP44
IP68	Gniazdo elektryczne hermetyczne 2P+Z, 16A, 230V IP68
	Floorbox – puszka podłogowa *Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych*
	Gniazdo elektryczne (pojedyncze) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 *Montaż pod otrzepem / nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny *Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych*
	Wypust elektryczny *Montaż pod otrzepem / nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny - zasilanie urządzeń pożarowych *Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych*

UWAGI

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i klasie 0,6/1kV.
2. Wszystkie nadal przewidziane dostępne i dla nadal pracujących elementów oznaczonych zgodnie z rysunkiem **"Informat połączeń wymienianych/pb – budynek A"** nr rys. 245-PW-ELE-EA-ZZ-0210.
3. Wszystkie projektowane przez wielu systemów wykonać odpowiednią naszą wymienioną o odpowiedzi na instalację niż odbiorcami.
4. W pomieszczeniach sanitarnych, oraz w wyżnie urządzeń kuchennych stosować osprzęt p.t. min IP-44.
5. Przewody nad sufitem podwieszanym prowadzić na korytach kablowych dla zagnie elektrycznych oraz dla przewodów pojedynczych w ruach ochronnych montu. do sufitu, w pozostałych przypadkach układać pod tynkiem.
6. W miejscach skrzyżowań i dzielań do pozostałych instalacji należy zastosować pytowy na korytu i drabiny kablowe.
7. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i oporzątczi protokół.
8. Przy wykonywaniu instalacji w systemie rurkowym. Nie dopuszcza się zamiany zespołu przez pojedynczych na gniazda wielokrotnego.

Główne oznaczenia wypustów:

DOM - Szafka systemu domofonu
KD - Kontrola dostępu
SSWIN - System sygnalizacji włamania
CMC - Centrala monitoringu wg. projektu wnętrz
DSO - System dozorowania
CDP - Zasilacz central dźwi pożarowych
CDD - Zasilacz central odymiania
ZSP - Zasilacz urządzeń pożarowych
WWK-A, B, C - Nawiew kompensacyjny na kotłę schodowej
ZWB - Wentylator bytowy
MK - ... Centrala wentylacyjna
SUWYC - Elementy układu stacji uzdatniania wody
Wodomierz - ... Wodomierze
ZWHYD - Hydrofor - zasilanie sprzed wejściowa pomi
ZVRX.2 - Hydrofor
PWZ - Pompa obiegu zbiorczego
PGDP1 - Pompa – Pompa zasilania do wody
brudnej grupa
PGDS1 - Centrala - Centrala sterująca PGDS1 - Pompa
PRZ.01 - Pompa – Przepompownia ścieków sanitarnych
PRZ.01 - Centrala - Centrala sterująca PRZ.01 - Pompa
PWB01 - Pompa - Pompa do wody brudnej
PWB01 - Centrala - Centrala sterująca PWB01 - Pompa
UPO1 – Układ pompowy – Pompy do opróżniania zbiornika
UPO1 - Centrala - Centrala sterująca UPO1 – Układ pompowy
WO – podgrzewany wypust dachowy – dach +2
Centrala telefonii gsm
AC – Kurtyna powietrzna
ZPT - Zawór przeciwzalewowy kotłowniczy
TR-ES.001 - Bramki kontroli dostępu
BR-ES.002 - Bramki dla CZN
ES.001 - Tablica bateryjna
ES.000 - Zegary sekundowe
ZA-A1 - Zawór hydrauliczny - magazyn chóru gazowego - bud A
ZA-A2 - Zawór hydrauliczny
KSZ - Zasilanie elementów kontroli szafek systemu EBOK
KWB - Klapa wentylacji bytowej
P.OG01 - Pompa obiegowa otzpełu głikolu AHU
P.OG02 - Pompa obiegowa otzpełu głikolu AHU
CWL – Zawór regulacyjny z siłownikiem

BOJ. – Kocioł gazowy
P.BO.CT – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.BO.CWU - Pompa obiegu CO
P.CT.B – Pompa obiegu ciepła technologicznego
P.CT.WU – Pompa obiegu ciepła technologicznego
P.CT.CWU – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.CT.BWK – Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.WZ – Pompa obiegowa wody zimnej
P.CT – Pompa obiegowa
RCP – ... Rozdzielnica sprzewania podgrzewgo
BHK – A – Agregat kogeneracyjny
CHW01 – Chłodnia wentylatora
CHW02 – Chłodnia wentylatora
JW – ... Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZ – ... Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
ZAWP – Zasilacz podtynkowy do armatury sanitarnej
WS.BAT – Bateria urządzeniowa
WS.NOT.k – Zasilacz natrykowy
WS.PO.k - Zasilacz pisuarów
WS.SUN – Zasilacz mska ustępowe
WS.ZD – Szczotka bateryjna
WS.ZD – Zasilacz szczotka bateryjna
GA.100 – Zasilacz wzmocniający

Główne oznaczenia urządzeń:

CPU – ... - sterownik elektryczny
GA.100 - Stopień dla klasy 1 grupowy
AP - Access Point

Główne oznaczenia rozdzielnic technologii:

RO-A - rozdzielnica głwnej
SPRC1 - szafa sterująca - zasilająca producenta pomp ciepła - bud A
SPRC1-B - szafa sterująca - zasilająca producenta pomp ciepła - bud B
SPRC2 - szafa sterująca - zasilająca producenta pomp ciepła - bud A
SPRC2-B - szafa sterująca - zasilająca producenta pomp ciepła - bud B
SPK - szafa sterująca - zasilająca producenta kotła gazowego - bud A
RSAB - szafa tech. bateryjnej - bud A
R-TECH-A - szafa tech. bateryjnej - bud A
R-TECH-B - szafa tech. bateryjnej - bud A
R-TECH-BR - szafa tech. bateryjnej - bud A
R-TECH-HP - szafa tech. bateryjnej - bud A
R-TECH-W - szafa tech. bateryjnej - bud A
R-TECH-WDO - szafa tech. bateryjnej - bud B
R-TECH-BRDI - szafa tech. bateryjnej - bud B
R-TECH-WDO - szafa tech. bateryjnej - bud B
GPDA - głwny punkt dystrybucyjny kamer - monitoring konstrukcji
LPDK - lokalny punkt dystrybucji kamer - monitoring (kasowy)

Oznaczenie floorboxów (puszki podłogowe):

F1 - 4x gniazda 230V, 4x gniazda DATA, 4x RJ45 - 12M, aluminowa i mm. IP44 mm. IKO8
F2 - 2x gniazda 230V, 2x gniazda DATA, 2x RJ45 - 8M, aluminowa i mm. IP44 mm. IKO8
F3 - 4x gniazda 230V, 2x gniazda DATA, 4x RJ45 - 10M, aluminowa i mm. IP44 mm. IKO8

Nr.	Data	Zmiany
A0	28.06.2024	Pierwsze wydanie
A3	08.11.2024	Zmiany zapisów w legendzie
A4	21.11.2024	Dodanie ROP-B1-A, dodanie miał grzejnych na rampie
A10	14.05.2026	Aktualizacja projektu

-245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH. BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU: **Projekt Wykonawczy**

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

bd group

BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT: **Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ: **353/DOŚ/10**	PODPIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **Mateusz Biernacki**	NR UPRAWNIEŃ: **OPL/2079/PWBE/22**	PODPIS	
RYSOWAŁ: **Piotr Godyń**			

BRANŻA: **Instalacje elektryczne**	SKALA: 1:100 ROZMIAR ARKUSZA	DATA: **14/05/2026**

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA SIŁY - KONDYGNACJA PODZIEMNA - ETAP A

-245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI