


Schemat połączeń modułów komunikacyjnych pomiędzy tablicami licznikowymi



Adapter zasilający do modułu komunikacyjnego – ze swojego napięcia zasilania generuje napięcie dla umieszczonego w nim modułu komunikacyjnego. Napięcie zasilania 58-240 VAC

Moduł komunikacyjny do współpracy z licznikami wyposażony w modem LTE oraz RS485
Pobór mocy: maks. moc czynna/pozorna 4,0 W/7,3 VA
Tryby pracy: GPRS lub LTE (4G)
Interfejs 485: Interfejs symetryczny, szeregowy, asynchroniczny, dwukierunkowy (tryb „master” lub „slave”)
Karta SIM 1,8/3V – wymienna z zewnątrz – mini-SIM (2FF)

Do systemu TAURON Dystrybucja S.A.
Antena GSM/GPRS/LTE,
pasmo min. 800-980 Mhz
Polaryzacja V
Zysk energetyczny min. 16,5 dB
Antena zewnętrzna powyżej poziomu 0
TRANSMISJA DO TDSA – RS485 PROT. DLMS,

Uwaga:

1. Przedstawione symbole urządzeń są jedynie poglądowe i nie wskazują na konkretnego producenta.
2. Urządzenia zasilająca i komunikacyjne muszą być kompatybilne i kompletne.
3. Wszelkie dobrane (na podstawie niniejszego opracowania) przez Wykonawcę urządzenia i rozwiązania muszą być bezwzględnie uzgodnione z Tauron Dystrybucja.

Nr.	Data	Zmiany

2 4 5 - P W - E L E - Z Z - S C H - Z Z - 1 0 7 6 - A 1 0

NUMER PROJEKTU FAZA PROJEKTU BRANŻA OBIEKT RODZAJ RYSUNKU POZIOM NUMER RYSUNKU NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie



GENERALNY PROJEKTANT


jak architekt | puszczalny & rutz

J&K Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jak@jakarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY



BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyszłości 66/LL1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl



PROJEKTANT Wojciech Kompała	NR UPRAWNIENI 353/DOS/10	PODPIŚĆ <i>kompała</i>
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY Mateusz Biernacki	NR UPRAWNIENI OPL/2073/PWBE/22	PODPIŚĆ <i>Biernacki</i>

RYSOWAŁ

BRANŻA
Instalacje Elektryczne

SKALA
DATA
14/05/2026

ROZMIAR ARKUSZA

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat połączeń modułów komunikacyjnych między tablicami pomiarowymi

2 4 5 - P W - E L E - Z Z - S C H - Z Z - 1 0 7 6 - A 1 0

NUMER PROJEKTU FAZA PROJEKTU BRANŻA OBIEKT RODZAJ RYSUNKU POZIOM NUMER RYSUNKU NUMER REWIZJI