

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



JSK ARCHITEKCI SP. Z O. O. BIURO WROCŁAW
ul. Św. Antoniego 2/4 brama c
50-073 Wrocław



1061769379

Data pisma: 07.05.2026 r.
Nr pisma: TD26-04-0685022-03

Dotyczy: uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu w tym utwardzeń oraz uzbrojenia terenu dla kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich.

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, iż akceptujemy przedstawiony sposób zabezpieczenia istniejącego kabla elektroenergetycznego SN w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą tzn. zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniem rurami dwudzielnymi koloru czerwonego $\phi 160$ dla kabla SN.

Zabezpieczenie czynnych urządzeń elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa należy wykonać w stanie beznapięciowym tj. po ich wyłączeniu w uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz Pionem Serwisu Region Bytom TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice.

Nadmieniamy, iż prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem. W tym celu należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Bytom o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń.

Zwracamy również uwagę, iż zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, a kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli pozostających pod napięciem.**

