



Katowice, dn. 20.04.2026 r.

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Sygn. TNT/NMI/UB/2026/159

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie – zabezpieczenie kabli nN oświetlenia ulicznego w związku z budową kompleksu sportowego przy ul. Solidarności w Piekarach Śląskich

Odpowiadając na przesłane pismo jak w temacie informujemy, że przesłany plan uzgadniamy bez uwag.

Informujemy, że:

- wszelkie zблиżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Nowe Technologie S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami;
- kable elektroenergetyczne krzyżujące się/przecinające planowaną inwestycję należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej wychodzącej 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego;
- należy stosować rury dzielone o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego;
- kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Ponadto pragniemy nadmienić, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Nowe Technologie S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: - mapa/plan szt. 1 (uzgodnienie sygn. TNT/NMI/UB/2026/159)

Łączymy wyrazy szacunku



Kopia: TNT/NMI
Sprawę prowadzi:

