

LEGENDA CCTV:

	KAMERA IP W OBUDOWIE KOPULKOWEJ (WEWNĘTRZNA) min. 5Mpx
	KAMERA IP W OBUDOWIE TUBOWEJ (ZEWNĘTRZNA) min. 5Mpx
	KAMERA IP Z OBIEKTYWEM TYPU "RYBIE OKO" (WEWNĘTRZNA) min. 6Mpx
	GŁÓWNY PUNKT DYSTYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SZAFKA RACK 19" 42U 800x1000 [GPD_A_SEC]
	LOKALNY PUNKT DYSTYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (WSPÓLNY Z LOKALNYM PUNKTEM DYSTYBUCYJNYM SIECI LAN) SZAFKA RACK 19" 42U 800x600 [LPD_A_1]
	STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV (JEDNOSTKA KOMPUTEROWA Z ZAINSTALOWANYM OPROGRAMOWANIEM OPERATORSKIM + 3x MONITOR MIN. 27")
	STANOWISKO PODGLĄDU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV (JEDNOSTKA KOMPUTEROWA Z ZAINSTALOWANYM OPROGRAMOWANIEM OPERATORSKIM + 1x MONITOR MIN. 21")

LEGENDA SYSTEM PRZYZYWOWY:

	LAMPKA SYGNALIZACYJNA Z SYGNALIZATOREM AKUSTYCZNYM
	PRZYCIŚK PRZYWOLAWCZY "POCIĄGOWY"
	PRZYCIŚK PRZYWOLAWCZY "KLAWISZOWY"
	PRZYCIŚK KASUJĄCY
	CENTRALKA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
	ZASILACZ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

LEGENDA DOMOFON:

	BRAMOFON
	UNIFON

LEGENDA KD:

	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH
	TERMINAL EWAKUACYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ (ELEMENT INICJUJĄCY ODBLOKOWANIE PRZEJŚCIA)
	KONTROLER PRZĘSŁC SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU Z ZASILACZEM MAMILATOROWYM
	ZASILACZ BUFOROWY 24Vdc Z BATERIĄ AKUMULATORÓW
	CZUJNIK MAGNETYCZNY OTWIERACIA KONTAKTRON DLA SYSTEMU KD (DOSTAWIA W ZAKRESIE BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ)
	ELEKTROZACZEP NISKOPRĄDOWY REWERSYJNY 24Vdc DO DRZWI EWAKUACYJNYCH (MONTOWANY PRZY ZAPADZIE ZAMKA LOKALNEGO) GWARANTUJĄCY NEZAWODNE ODBLOKOWANIE KOD ODCZYNALNOŚCI MIN. 3000V (DOSTAWIA W ZAKRESIE BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ)
	ZAMEK ELEKTRYCZNY ELEKTROMECHANICZNY (SAMOZGIŁNĄCY) NISKOPRĄDOWY REWERSYJNY 12Vdc DO DRZWI PRÓZ. Z FUNKCJĄ JEDNOSTRONNEJ KONTROLI DOSTĘPU KLAMKA ZEWNĘTRZNA STEROWANA ELEKTRYCZNIE, KONTROLA UŻYCIA KLAMKI WEWNĘTRZNEJ (DRZWI KONTROLA STANU OTWIERACIA, ZAMKNIĘCIA SPODŁOŻA DRZWI - DOSTAWIA W ZAKRESIE BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ)

LEGENDA ESOK:

	CZYTNIK KONTROLI DOSTĘPU (ESOK)
	CZYTNIK Z EKRANEM NA POTRZEBY OBSŁUGI SZAFKĘ SZATNIOWYCH (ESOK)
	CZYTNIK CZASU POBYTU (ESOK) (WP. WSKAZYWANIE PODZIAŁOWEGO CZASU, WYMAGANEJ DOPŁATY (TP.))
	PRZYCIŚK RĘCZNE ODBLOKOWANIE BRAMKI / TRIPODU
	PRZYCIŚK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

LEGENDA SSWIN:

	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI WILAMANIA I NAPADU (MIN. GRADE 2)
	MODUŁ ROZDZIERZEN SYSTEMU SYGNALIZACJI WILAMANIA I NAPADU (MIN. GRADE 2)
	ZASILACZ BUFOROWY SYSTEMU SYGNALIZACJI WILAMANIA I NAPADU (MIN. GRADE 2)
	MANIPULATOR SYSTEMU SYGNALIZACJI WILAMANIA I NAPADU (MIN. GRADE 2)
	DUALNY DETEKTOR RUCHU PIR-MW (MIN. GRADE 2)
	PRZYCIŚK NAPADOWY (MIN. GRADE 2)
	CZUJKA MAGNETYCZNA - KONTAKTRON (MIN. GRADE 2) DLA SYSTEMU SSWIN
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (MIN. GRADE 2)
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY (MIN. GRADE 2)

LEGENDA SYSTEMU ALARMOWEJ KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ

	CENTRALA / PANEL GŁÓWNY SYSTEMU EVC (EVC - Z ANGIELSKIEGO SYSTEM ALARMOWEJ KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ)
	TELEFON SYSTEMU EVC (TYP "A" - ZE SŁUCHAWKĄ)

ZASTOSOWANE SYMBOLE GRAFICZNE URZĄDZEŃ SĄ PRZYKŁADOWE I NIE WSKAZUJĄ
NA KONKRETYCH PRODUCENTÓW.

Nr	Obj	Opis	Zmiany
A1	20.05.2024	PRZEWIDZ WYKONANIE	
A2	11.05.2024	DOSTAWIENIE DO UJĄG WYTYCZNYCH INWESTORA	
A3	08.11.2024	DOSTAWIENIE DO UJĄG WYTYCZNYCH INWESTORA	
A4	11.12.2024	DOSTAWIENIE DO UJĄG WYTYCZNYCH INWESTORA	
A5	16.04.2025	ZMIENIENIE RODZAJU ELEMENTU (KONTROLA DOSTĘPU) DO KONTROLI DOSTĘPU (KONTROLA DOSTĘPU)	
A6	17.05.2025	DODANIE KONTROLI DOSTĘPU (KONTROLA DOSTĘPU)	
A7	15.05.2025	DODANIE KONTROLI DOSTĘPU (KONTROLA DOSTĘPU)	

245-PW-TEL-EA-RZU-B1-0001-A7

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI									
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STREFA NIEZABEZPIECZONYM, WRAZ Z ZADOSPOKOJOWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ																
FAZA PROJEKTU Projekt Wykonawczy																
LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWANEGO PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SOLIDARNOŚCI																
INWESTOR Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie																
GENERALNY PROJEKTANT jsk architektki pszczelny & ietiz JSK Architektki Sp. z o.o. ul. Żelazki Węgry 18 02-092, Warszawa tel.: 0048 22 660 30 00 e-mail: jsk@jskarchitektki.pl PROJEKTANT BRANDOWY bd group BD Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przejazd 56/11 53-030, Wrocław e-mail: biuro@bd-group.pl																
PROJEKTANT Wojciech Kompala PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY Mateusz Biernacki RYSOWAŁ Przemysław Grygiel NR LIPISOWANIA 353/005/10 NR LIPISOWANIA OPL/2079/PWBE/22 PODPIS <i>Wojciech Kompala</i> PODPIS <i>Mateusz Biernacki</i>																
<table><tr><td>BRANŻA</td><td>SKALA</td><td>DATA</td></tr><tr><td>Instalacje teletechniczne</td><td>1:100</td><td>15.05.2026</td></tr><tr><td colspan="3">ROZMIAR ARKUSZA 841 x 914</td></tr></table> TYTUŁ RYSUNKU Systemy bezpieczeństwa - kondygnacja podziemna								BRANŻA	SKALA	DATA	Instalacje teletechniczne	1:100	15.05.2026	ROZMIAR ARKUSZA 841 x 914		
BRANŻA	SKALA	DATA														
Instalacje teletechniczne	1:100	15.05.2026														
ROZMIAR ARKUSZA 841 x 914																
245-PW-TEL-EA-RZU-B1-0001-A7 <table><tr><th>NUMER PROJEKTU</th><th>FAZA PROJEKTU</th><th>BRANŻA</th><th>OBJEKT</th><th>RODZAJ RYSUNKU</th><th>POZIOM</th><th>NUMER RYSUNKU</th><th>NUMER REWIZJI</th></tr></table>								NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI	
NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI									

