



WŁAGI


- INSTALACJE SYSTEMU SSP W OBSZARACH NIENADZOROWANYCH PRZEZ SYSTEM
- NALEŻY PROWADZIĆ PRZEWODAMI O OPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. PH30 W TORACH E30.
- PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WG OPISU TECHNICZNEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - NISKOPRAPODWE [ZAS-PW-Tel+58A-EA-ZTE-ZZ-0001]

ZASTOSOWAŁEM SYMBOLE GRAFICZNE URZĄDZEŃ SĄ PRZYKŁADOWE I NIE WSKAZUJĄ NA KONKRETNYCH PRODUCENTÓW.

245-PW-SBA-EA-SCH-ZZ-1001-A6

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STERŻNICA SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ



jsk arca/tekei | pszechd & rch

ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

Wojciech Kompala	353/DOS/10	<i>Kompala</i>
------------------	------------	----------------

Techniques of Cryogenics

ROZMIAR ARKUSZA
594 x 1200
