

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																								
<div><div>ROZVÁDZAČ RK1</div><div>Rozvádzač Eli</div><div>Rozmer: 448x622x161 mm (šxvxh)</div><div>Krytie: IP 43/20</div><div>Napäťová sústava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S</div><div><div>Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):</div><div>Podľa STN 33 2000-4-41 - izoláciou živých častí</div><div>- zábranami alebo krytmi</div></div><div><div>Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):</div><div>Podľa STN 33 2000-4-41 - samočinným odpojením napájania</div><div>- dvojitou alebo zosilnenou izoláciou</div></div><div><div>Trieda ochrany: II</div><div>Nom. prúd: 40 A</div><div>Skratová odolnosť: 6 kA</div><div><div>Prívod: zhora</div><div>Vývody: zhora</div><div>Dvere: ľavé</div></div></div><div><div><div>Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu</div><div>Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava</div><div>Objekt: SO 01 - Kotolňa č.1</div><div>Obsah: Rozvádzač RK1</div><div><div>Časť: MaR+Eli</div><div>Číslo: 1334-02</div><div> Vypracoval: M. Ferčák</div><div> Dátum: 10/2019</div><div> Arch. číslo: 1334/20</div><div> Zodp. projektant: Ing. J. Piteľ, PhD.</div></div></div></div></div> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>PAUFEX</td><td>PREŠOV s.r.o.</td><td>Kreslil B. Piteľ</td><td></td><td>Vypracoval M. Ferčák</td><td></td><td>Kontroloval J. Piteľ</td><td></td><td>Obsah Rozvádzač RK1</td><td></td><td></td><td>Dátum 10/2019</td><td>Zmena</td><td></td><td>Popis rozvádzača</td><td></td><td>Kód HaHe 01</td><td>Číslo 1334-02</td><td>Listov: 2 List: 1</td><td></td></tr></table>																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	PAUFEX	PREŠOV s.r.o.	Kreslil B. Piteľ		Vypracoval M. Ferčák		Kontroloval J. Piteľ		Obsah Rozvádzač RK1			Dátum 10/2019	Zmena		Popis rozvádzača		Kód HaHe 01	Číslo 1334-02	Listov: 2 List: 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																								
PAUFEX	PREŠOV s.r.o.	Kreslil B. Piteľ		Vypracoval M. Ferčák		Kontroloval J. Piteľ		Obsah Rozvádzač RK1			Dátum 10/2019	Zmena		Popis rozvádzača		Kód HaHe 01	Číslo 1334-02	Listov: 2 List: 1																																									

