



LEGENDA PODZEMNÝCH SIETI

- NOVÝ TEPLOVOD - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE
- STROJOVNE V OBJEKTOCH
- JESTVUJÚCI TEPLOVOD NEFUNKČNÝ
- JESTVUJÚCI TEPLOVOD PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE - FUNKČNÝ
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD VODY
- JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD SLABOPRÚDU
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD ELEKTRO
- GAS JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD PLYNU
- NOVÁ PLYNOVÁ PRÍPOJKA

NAPOJENIE V ŠACHTE NA OCELOVÉ POTRUBIE DN150
REDUKCIA NA DN65 OSADIŤ UZÁVERY 2x DN65 A VYPÚŠŤANIE
VÝSTUP PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE
PEx Ø75x6,8/175

Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	<i>Ing. Ján KAČALA</i> projekcia – vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov	
Ing. Ján KAČALA	Ing. Ján KAČALA	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné				
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava				
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Formát	2xA4
Objekt: SO13-TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA K BUDOVE 2893,2894,2895			Dátum	10.2019
			Účel	DSP+RP
			Číslo zákazky	201926
Obsah: SITUÁCIA			Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
			Mierka : 1:500	

Číslo
kópie: