

**POSÚDENIE PROJEKTU OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA,
PRIORITNÝCH OSÍ 1 - 6 Z HĽADISKA PRÍSTUPNOSTI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM**

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „**DIAĽNICA D3 OŠČADNICA – ČADCA, BUKOV, 2.POLPROFIL a DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠČADNICA**“ bolo vypracované posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Konštatujeme, že boli zistené nasledovné nedostatky:

DIAĽNICA D3 OŠČADNICA – ČADCA, BUKOV, 2.POLPROFIL

132-01 Chodníky v k. ú. Horelica

V projektovej dokumentácii je kreslená rampa ako súčasť chodníka, ale nie je jasné aký má sklon.

132-02 Chodníky v k.ú. Oščadnica

Na autobusovej zastávke chýba varovný a signálny pás. Je potrebné doplniť.

DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠČADNICA

171-01 Chodník pre peších v Krásne nad Kysucou

V miestach kríženia medzi vozovkou a chodníkom chýbajú varovné pásy. Je potrebné doplniť.

171-02 Chodník pre peších v Oščadnici

V miestach kríženia medzi vozovkou a chodníkom chýbajú varovné pásy. Je potrebné doplniť.

321-11 Spevnené plochy

Na priechodoch pre chodcov nie sú vykreslené vyrovnávacie rampy a varovné a signálne pásy. Je potrebné doplniť.

Jeden priechod pre chodcov smeruje do zelene.

Medzi úrovňou vyhradených parkovacích miest pre ľudí so zdravotným postihnutím a úrovňou chodníka chýba bezbariérové prepojenie – vyrovnávacia rampa. Je potrebné doplniť.

331-31 Prevádzková budova SSÚD a DO PZ

S-1.29

– bezbariérové wc, v projektovej dokumentácii nie sú uvedené rozmery. Minimálne rozmery sú 1600 x 1800 mm. Použité umývadlo je príliš veľké, zaberá veľa priestoru. Aj keď výrobca ho uvádza ako bezbariérové, stačí použiť štandardné umývadlo menších rozmerov. Je potrebné doplniť.

S-2.08

– bezbariérové wc, v projektovej dokumentácii nie sú uvedené rozmery. Minimálne rozmery sú 1600 x 1800 mm. Použité umývadlo je príliš veľké, zaberá veľa priestoru. Aj keď výrobca ho uvádza ako bezbariérové, stačí použiť štandardné umývadlo menších rozmerov. Je potrebné doplniť.

Schodiská

Upozorňujeme , že prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena musí byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Je potrebné doplniť.

Presklené dvere a steny

Upozorňujeme , že sklenené alebo presklené dvere a steny, ktorých zasklenie zasahuje nižšie ako 800 mm nad podlahu, musia byť vo výške 1 400 mm až 1 600 mm označené výrazným pásom širokým najmenej 50 mm alebo pruhom zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľnými oproti pozadiu. Je potrebné doplniť.

Záver: Zistené nedostatky je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie a opätovne predložiť na posúdenie.



Posudzovateľ: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.

Dátum: 9.4. 2024

V Stupave