

LEGENDA :

- EXIST. STL OCEĽ. DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD DN 100, PN1
- EXIST. STL PRIPOJOVACIE PLYNOVODY OC. DN25 / PE D32
- EXIST. NTL PE DOMOVÝ PLYNOVOD D90, PN 2 kPa DO BUDOVY "B"
- NAVRHOVANÝ VONKAJŠÍ STL PE PLYNOVOD ZA PLYNOMEROM
- EXIST. ELEKTRICKÉ KÁBLOVÉ VEDENIA
- EXIST. KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- EXIST. VEREJNÝ VODOVOD
- EXIST. VNÚTORNÝ A POŽIARNY VODOVOD

POZNÁMKA :

ZEMNÉ PRÁCE ZAHÁJIŤ AŽ PO PRESNOM VYTÝČENÍ POLOHY PODZEMNÝCH VEDENÍ VRÁTANE PLYNOVODU ICH SPRÁVCAMI.
DODRŽAŤ STN 73 3050, 73 6005.
STL PE PLYNOVOD UROBIŤ Z POTRUBIA PRE PLYN PE 100, SDR 11 D50/4,6 SPÁJANÝCH ELEKTROTVAROVKAMI
PODĽA STN EN 12007, 12327, TPP 70201.
PODĽA VYHL. č. 508/2009 Z.z. JE VONKAJŠÍ STL PE PLYNOVOD VRÁTANE REGULÁCIE A MERANIA PODĽA MIERY OHROZENIA ZARADENÝ DO SKUPINY B-g S POŽIADAVKOU NA ÚRADNÚ SKÚŠKU OPRÁVNENOU PRÁVNICKOU OSOBOU.

UPOZORNENIE :

PRED URČENÍM TRASY NOVÉHO PLYNOVODU UROBIŤ KOPANÉ SONDY NA ZAČIATKU BUDOVY "C" A PRI HYDRANTE PRE URČENIE POLOHY POŽIARNEHO PLYNOVODU.
AK TO STN 736005 DOVOĽUJE, PLYNOVOD VIESŤ V ZELENI VEDĽA CHODNÍKA 1,7 m OD BUDOVY A NIE V CHODNÍKU.

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. LUKÁŠ RÁCZ PhD.	JÁN LACKO	JÁN LACKO		
INVESTOR: ZSS HARMÓNIA, TUHÁRSKE NÁMESTIE Č. 886/10, LUČENEC			FORMÁT	2xA4
STAVBA: **ZMENA NA EXISTUJÚCOM ODBERNOM PLYNOVOM ZARIADENÍ ZSS HARMÓNIA, LUČENEC**			DÁTUM	10/2022
			STUPEŇ	J.P.
			Č. ZÁKAZKY	P91/2022
OBSAH: **VONKAJŠÍ STL PE PLYNOVOD PREHĽADNÁ SITUÁCIA**			MIERKA: 1:200	Č. VÝKRESU: P02