

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Mostě dne 21. 4. 2023

Č. j. odesílatele:
Č. j.: KHSUL 13954/2023
Sp. značka: S-KHSUL 13954/2023/2
Vyřizuje: MUDr. Josef Kočí
Telefon: +420 477 755 460
E-mail: jose.koci@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 5/0

MOSTÁČEK.CZ z.s.

Petra Jilemnického 2457/1

434 01 Most

IČO 26595575

zastoupený na základě plné moci

Ladislav Dobiáš

Projekční kancelář

F. L. Čelakovského 1135/13

434 01 Most

IČ 28683218

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby PAS (porucha autistického spektra), ul. Kostelní 1079, Most, 434 01“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most (dále jen „KHS“) dne 28. 3. 2023, zaevidované pod č. j. KHSUL 123954/2023 o vydání závazného stanoviska pro stavební povolení pro stavbu „Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby PAS (porucha autistického spektra), ul. Kostelní 1079, Most, 434 01“, předložené panem Ladislavem Dobiášem, projekční kancelář, F. L. Čelakovského 1135/13, PSČ 434 01, Most, autorizovaným technikem pro pozemní stavby č. osvědčení 27754, na základě plné moci ze dne 14. 2. 2023 udělené investorem MOSTÁČEK.CZ z.s., se sídlem Petra Jilemnického 2457/1, PSČ 434 01, Most, IČO 26595575 (dále jen „žadatel“) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci stavby „Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby PAS (porucha autistického spektra), ul. Kostelní 1079, Most, 434 01“ (dále také „PD“).

4. Požadavky týkající se parametrů pracovního prostředí (osvětlení, větrání včetně odvětrání hygienických zařízení) musí být před kolaudací stavby objektivizovány měřením a musí být doložen protokol o splnění požadavků § 41, § 42, § 45 a § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. V souladu s čl. 4 odst. 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II kapitola I bod 4, musí být u všech umývadel pro personál výdejny pokrmů umístěny dávkovače dezinfekčního mýdla a zásobníky jednorázových papírových ručníků či jiný způsob hygienického osoušení rukou a odpadové nádoby na použité ručníky.
6. Před uvedením stavby do užívání (ke zkušebnímu provozu) musí být doloženo splnění požadavků k ochraně zdraví a k zajištění bezpečnosti potravin na potravinářských pracovištích, dle § 23 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.:
 - a) musí být předložen protokol měření a zaregulování výkonnostních parametrů (vzduchových průtoků) instalovaných zařízení nuceného větrání ve všech stavebně oddělených prostorách, na všech výstcích, ke splnění požadavků čl. 4 odst. 2 a Přílohy II kapitola I bod 5 Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, v souladu s požadavky § 41, a § 54 a Přílohy č. 10, větrání pracovišť, přívod vzduchu, odvod vzduchu, objemový průtok odtahu digestoře, a větrání všech prostor sanitárních zařízení pro zaměstnance. Výkonnostní parametry budou v jednotlivých měřicích místech vyneseny do půdorysu VZT.
 - b) Na všech místech zrakového úkolu v prostoru výdeje pokrmů a manipulace s potravinami musí být realizováno osvětlení o intenzitě min. 500 luxů, UGR 19, barevný tón min. 4000 K. Před uvedením stavby do užívání musí být ke splnění požadavků k ochraně zdraví při práci doloženo protokolem měření intenzity umělého osvětlení splnění požadavků § 45 odst. 1 a odst. 7 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1 (2012) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. V případě, že na pracovních místech není splněn koeficient denní osvětlenosti, musí být intenzita osvětlení umělého navýšena na 750 luxů.
 - c) Vzhledem k realizaci nových instalací k rozvodům pitné vody musí být před uvedením stavby do užívání předložen laboratorní protokol vyšetření zdravotní nezávadnosti (jakosti) pitné vody ke splnění požadavků Přílohy II, kapitoly VII Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, a v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Protokolem vyšetření musí být doloženo splnění parametrů pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru, odběr vzorku musí být proveden u dřezu v prostoru kompletace a výdeje pokrmů ve výdejně a u umývadla v sanitárním zařízení vyčleněném výhradně pro personál potravinářského provozu

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

PD řeší změnu užívání dokončené stavby. Jde o třípodlažní objekt s částečným podsklepením čtvercového půdorysu s věžovou střechou a dřevěným krovem vaznicové soustavy využívaný původně jako objekt občanské vybavenosti. Stavebními úpravami vznikne denní stacionář pro mobilní osoby s poruchou autistického centra. Pro případy návštěvy imobilního klienta vznikne

stavebně oddělených prostor sanitárních zařízení pro personál musí splňovat požadavky § 54 a Přílohy č.10 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Osvětlení umělé musí splňovat požadavky § 45 odst.1 a odst.7 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s ohledem na místa pracovního úkolu a denní osvětlenost. V případě nedostatečného osvětlení denního či při úplné absenci denního osvětlení musí být umělé osvětlení navýšeno dle § 45 odst.7 na intenzitu min. 750 luxů, tak aby bylo možné kontrolovat smyslové vlastnosti potravin s ohledem na jejich zdravotní nezávadnost a jakost a rovněž nesmí dojít k pracovním úrazů při manipulaci (krájení) atd.

Z důvodu realizace nových instalací k rozvodům pitné vody musí být před uvedením stavby do užívání předložen laboratorní protokol vyšetření zdravotní nezávadnosti (jakosti) pitné vody ke splnění požadavků § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a v souladu s ust. § 3, odst. 1 a § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Protokolem vyšetření musí být doloženo splnění parametrů pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru.

Vzhledem k tomu, že za předpokladu splnění uvedených podmínek bude vyhověno požadavkům předpisů k ochraně zdraví, zejména zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004, o hygieně potravin, bylo možno vydat k předložené dokumentaci kladné dílčí stanovisko.

Investorem je MOSTÁČEK.CZ z.s., se sídlem Petra Jilemnického 2457/1, PSČ 434 01, Most, IČO 26595575

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty: žádost o stanovisko pro stavební povolení k projektové dokumentaci stavby „Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby PAS (porucha autistického spektra), ul. Kostelní 1079, Most, 434 01“ ze dne 28. 3. 2023; plná moc ze dne 14. 2. 2023 a výběr z projektové dokumentace „Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby PAS (porucha autistického spektra), ul. Kostelní 1079, Most, 434 01“ zpracovaná panem Ladislavem Dobiášem, projekční kancelář, F. L. Čelakovského 1135/13, PSČ 434 01, Most z 12/2022.

Vzhledem k tomu, že byly splněny požadavky právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, bylo možné vydat k užívání stavby souhlasné stanovisko.

**Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
I. protiepidemické oddělení
územní pracoviště Most
J.E. Purkyně 270/5, 434 64 Most**

MUDr. Josef Kočí
odborný rada – vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Most

Rozdělovník:

1x žadatel – osobně

1x OOVZ – do spisu S-KHSUL 13954/2023

Na vědomí:

MOSTÁČEK.CZ z.s., IČ 26595575