

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## Identifikace veřejné zakázky:

**Název veřejné zakázky: „Denní stacionář pro klienty s poruchou autismu“**  
(dále jen „VZ“)

**Zadavatel: MOSTÁČEK.CZ z.s.**  
Sídlo: Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most  
IČ: 26595575  
Zastoupený: Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS., předseda spolku  
(dále jen „Zadavatel“)

## Zástupce zadavatele

Název: enovation services s.r.o.  
Sídlo: Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČO: 24751731  
zastoupení: Mgr. David Kotris, jednatel  
Kontaktní osoba: Šárka Kadlecová, [sarka.kadlecova@enovation.cz](mailto:sarka.kadlecova@enovation.cz)  
(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o doplnění technické zprávy VZT, dle VV:

D	751	Vzduchotechnika		
1	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus 28,000
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751122091">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751122091</a>	
2	M	42914540	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm	kus 28,000
3	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus 10,000
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751398022">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751398022</a>	
4	M	42972838	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm	kus 10,000
5	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	m 48,200
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751525051">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751525051</a>	
		VV	2,8+10,9+9,9+11,2+13,4	48,200
6	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m 57,840
		VV	48,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	57,840
7	M	42981812	oblouk PVC 90° D 100mm	kus 4,000
8	M	42981706	odbočka jednostranná T-kus PVC 90° D 100mm	kus 17,000
9	K	751572031	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm	m 48,200
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751572031">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751572031</a>	
10	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t 0,157
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998751101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998751101</a>	
11	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t 0,157

## Odpoověď zadavatele č. 1:

Zadavatel poskytuje požadované technické zprávy VZT přílohou tohoto vysvětlení.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Žádáme o doplnění PSV.

**Odpověď zadavatele č. 2:**

v rámci výběrového řízení byly spolu se stavební dokumentací předloženy veškeré zpracované projekty PSV spolu s rozpočty, je-li vznášen konkrétní požadavek na tyto profese (jako u bodu 1.VZT) je nutné daný požadavek přímo specifikovat, nebo konkretizovat.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 28. 06. 2024 do 10:00 hod.

Příloha VZD č. 1 - Technická zpráva VZT DODATEK

Eva Dlouhá  
novation services s.r.o.  
(zaměstnanec zástupce zadavatele)