

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: „Denní stacionář pro klienty s poruchou autismu“
(dále jen „VZ“)

Zadavatel: MOSTÁČEK.CZ z.s.

Sídlo: Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most

IČ: 26595575

Zastoupený: Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS., předseda spolku
(dále jen „Zadavatel“)

Zástupce zadavatele

Název: enovation services s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 24751731

zastoupení: Mgr. David Kotris, jednatel


Kontaktní osoba: Šárka Kadlecová, sarka.kadlecova@enovation.cz

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Rád bych ověřil umístění ventilátorů v souvislosti trasami elektra a kabeláží. V PD jsou zakresleny pouze 3 ks a ve VV jich je 28 ks. Např. ve výkresu Elektro 1NP:



Ve VV položky:

1	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	28,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122091		
2	M	42914540	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm	kus	28,000

Odpověď zadavatele č. 3:

Doplnění umístění ventilátorů v souvislosti s trasami elektra a kabeláží. V PD nejsou zakresleny pouze 3ks ventilátorů (tyto jsou pouze v 1.NP) v dalším 2NP a 3NP jsou zakresleny v projektu elektra taktéž další ventilátory (viz příloha půdorysů 1-3.NP).

Počty zakreslených ventilátorů neodpovídají celkovému počtu 28 ks ve výkazu výměr proto, že se jedná o zákresovou značku v místnostech, kde je průběhové trubní vedení, aby se zde na ně nezapomnělo. V nárožních místnostech, kde začínají odtahy vzduchu jsou boční ventilátory a je to zde výkresově zřejmé, že zde mají být.

Platí stanovený počet ventilátorů z VV.

Příloha VZD č. 1 - Technická zpráva VZT DODATEK

Eva Dlouhá
 enovation services s.r.o.
 (zaměstnanec zástupce zadavatele)