



Vstup do RE:
SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2007 :
Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

Výstup:
SÚSTAVA : 1/PEN AC 230V 50Hz TN-C,S
OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2007 :
Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2
PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: III - Vnútorne priestory s regulovanou teplotou

REKONŠTRUKCIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ A KOMUNIKÁCIÍ - MLYNSKÉ NIVY

STAVBA:
MIESTO STAVBY:
KÓD AKCIE:

Mlynské Nivy, Karadžičova, Párickova, Svätoplukova, Šagátova
2012_074

SIEBERT+TALAŠ

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o., PRIEVOZSKÁ 4D, BLOK E, 821 09 BRATISLAVA
TEL./FAX: 00421 2 5293 1001, WWW.SIEBERTTALAS.COM

GENERÁLNY PROJEKTANT:

DELTES s r.o., RAČIANSKE MÝTO 1/D, 831 02 BRATISLAVA
TEL./FAX: 00421 2 4463 5331, deltes@deltes.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava

STAVEBNÍK:

ING. ARCH. MARTIN ČÍŽ

VEDÚCI PROJEKTU:

Realizačná dokumentácia

6. Vyústenie káblov z objektu MALL - SO.IS.130-Z1, SO.IS.132

NÁZOV ČIASTKY:		
ČÍSLO A NÁZOV OBJEKTU:	SO.IS.130-132 Rekonštrukcia zastávok MHD	DÁTUM: 02/2019
ČÍSLO A NÁZOV ČÁSTI PROJEKTU:	RP - F2.2.3 ROZVODY NN PRE VYBAVENIE PRVKOV ZASTÁVOK MHD	MIERKA: 1:250
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. PETER KOLADA	POČET A4: 3 A4
VYPRACOVAL:	ING. PETER KOLADA	SKRATKA STUPŇA - Č. ČÁSTI (Č. ZMENY) - Č. ČIASTKY: RP - F2.2.3-6 - R1
KONTROLOVAL:	ING. KAROL KOLADA	
ČÍSLO ZMENY:	POPIS ZMENY:	DÁTUM ZMENY:
R1	ZMENA DOPRAVNÉHO RIEŠENIA	03/2020

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ČÍSLO PARÉ:

K. Kolada