

ICO_ZAL04-ZM INSTALACJA GAZOWA					
Zestawienie rur i kształtek					
L.p.	Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka	Uwagi
Rury stalowe					
1	Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74219) typ SL klasa A	DN20	1	m	-
2	Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74219) typ SL klasa A	DN40	8	m	-
UWAGA: Ilość kształtek powinna zostać określona na etapie montażu (wg obmiaru Wykonawcy).					
3	Rura stalowa, osłonowa	DN65	1	kpl.	-
Zawory odcinające					
4	Zawór odcinający, do instalacji gazowych, kulowy DN40	-	1	szt.	-
Filtry					
5	Filtr do instalacji gazowych, siatkowy, gwintowany, DN40	-	1	szt.	-
Armatura pomiarowa					
6	Manometr, do instalacji gazowych	-	2	szt.	-
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej					
Układ "SDG.1" - kotłownia					
7	Elektromagnetyczny zawór odcinający, pełnoprzelotowy DN40	DN40	1	szt.	-
8	Centrala systemu detekcji gazu, moduł sterujący U=12V,	-	1	szt.	WYPOSAŻENIE: zasilacz systemowy wraz z akumulatorem 7Ah - okablowanie do połączenia elementów układu
9	Czujnik metanu	-	1	szt.	-
10	Sygnalizacja optyczno-akustyczna systemu detekcji gazu	GAZEX	1	szt.	Urządzenie opisać "KOTŁOWNIA"
Dodatkowe					
11	Skrzynka gazowa 600x600x250	-	1	kpl.	-
12	Przejścia i zabezpieczenia ogniochronne dla rur niepalnych (masa elastyczna ogniochronna, zaprawa ogniochronna, wełna mineralna).	-	1	kpl.	wg obmiaru Wykonawcy
13	System zawiesi	-	1	kpl.	wg obmiaru Wykonawcy