

AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava	Záznam priradený k postupu P04-AVDOP
Správa o inšpekcii produktu	str.1/3 FIO-2021-Z29/1 platí od 20.06.2021

Evidenčné číslo stanoviska: 28/2024/AVDOP-Se/E/PD



Poverená právnická osoba

Evidenčné číslo poverenia: P – E/03 – 2022-16

Žiadateľ

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1
814 52 Bratislava

ODBORNÉ STANOVISKO

k posúdeniu konštrukčnej a sprievodnej dokumentácie (PD) UTZ elektrického

Stavba: **Zastávka Krížna ul. Bratislava (Karadžičova-ul. smer Šancová)**

Objekt: SO Prípojka NN

Na základe Vašej objednávky zo dňa 14.03.2024, pod číslom 4900/2024 sme posúdili dokumentáciu elektrického zariadenia: „Zastávka Krížna ul. Bratislava (Karadžičova-ul. smer Šancová)“ a stavebných objektov rozsahu vyššie uvedenej objednávky.

A. Posúdená dokumentácia v rozsahu:

Stavba: **Zastávka Krížna ul. Bratislava (Karadžičova-ul. smer Šancová)**

Objekt: SO Prípojka NN

+

Zhotoviteľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1
814 52 Bratislava

AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava	Záznam priradený k postupu P04-AVDOP
Správa o inšpekcii produktu	str.2/3 FIO-2021-Z29/1 platí od 20.06.2021

Číslo zákazky: -

Dátum: 05/2023

Stupeň PD: DSP

Predložená PD obsahuje časti (súbory):

SO Prípojka NN

- Príloha číslo 1 - Technická správa
- Príloha číslo 3 – Revízia R1 10.2023
- Príloha číslo 4 – Rozvodnica RE_DPB
- Príloha číslo 5 – Rozvodnica RZ DPB
- Príloha číslo 6 – Situačná schéma vecné bremená Hl.m. Bratislava

Zodpovedný projektant:

Ing. Ján Jurčovič - nadobudnutá odborná spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa vyhlášky č.205/2010 Z. z. §27, ev. číslo osvedčenia 006-19/D-E1,E2,E3,E9,E10,E11,E12,E13 (PE).

Posúdenie dokumentácie je zamerané na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu, v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Nie je posudzovaná funkčnosť jednotlivých obvodov.

Poverená právnická osoba sa týmto odborným stanoviskom nevyjadruje k správnosti technického vyhotovenia a výpočtov, žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené prípadným pochybením výrobcu pri výrobe, či prípadným pochybením projektanta pri nevhodnom použití, ani za následky spôsobené prípadným pochybením zhotoviteľa pri realizácii diela (montáž, rekonštrukcia...). Zodpovednosť za technickú správnosť a voľbu vhodného výrobku nesie vždy projektant a zhotoviteľ stavby.

B. Pripomienky k dokumentácii:

Predložená PD neobsahuje Protokol o určení vonkajších vplyvov.

Odborné stanovisko o posúdení dokumentácie UTZ
v zmysle § 4 odsek (7) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava	Záznam priradený k postupu P04-AVDOP
Správa o inšpekcii produktu	str.3/3 FIO-2021-Z29/1 platí od 20.06.2021

Dokumentácia uvedená v rozsahu uvedenom v časti posúdenia „A“
spĺňa

požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu.

v Bratislave 25.04.2024

Schválil Miroslav Šefčovič
inšpektor
AVDOP s.r.o.


Podpis

