



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 24.07.2024

**VEC**

## **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 10.07.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 101 s názvom: DNS VAKM výzva 101/2024 pre závod Košice.

Dňa 23.07.2024 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

### **Otázka č. 1:**

Dobry den.

Polozka cislo 22 - Poklop kanalizačnej revíznej šachty DN 400,materiál PP, trieda zaťaženia A 15 ,nosnosť 1500 kg ,neventilačný, na hladkú PVC-U rúru DN 400

Trieda zatazenia a nosnosť su dve rozdielne veci a poklop s triedou zatazenia A15 je spravidla poklop pochodzny a neznesie zatazenie 1500 kg.

Navrhujem: nosnosť 1500 kg z popisu polozky vypustit, trieda zatazenia A15 je dostatočný popis pre jeho možné zatazenie.

S pozdravom

### **Odpoveď Obstarávateľa na otázku:**

Dobrý deň,

oznamujeme Vám, že pre položku č. 22 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 došlo k zmene jej technickej špecifikácie, a to vypustením znenia „nosnosť 1500 kg“.

Ďalej, Vám oznamujeme, že vzhľadom na vykonanú zmenu Obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 25.7.2024 do 10:00, zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Príloha č. 1 – Opis, CP – Časť 2.

S pozdravom