

Dobrý deň,

Obstarávateľská organizácia obdržala dňa 12.08.2024 žiadosť o vysvetlenie.

Otázka záujemcu:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Vo výkaze výmer objektu Kuchynka/Denná miestnosť je uvedená položka č.37 Konvektorová vykurovací lavica dĺžky 1000 mm s mramodurovou doskou - 2 súb.

Chceme sa spýtať, či nové konvektorové lavice nahrádzajú pôvodné konvektory, ktoré boli na stene. Ak budú nové konvektorové lavice osadené na pôvodných miestach, nebude tá pri kuchynskej linke zavádzať pri otváraní kuchynských dvierok? Majú to byť konvektorové lavice? Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu uvedenej položky, prípadne o uvedenie konkrétneho typu, ktorý je potrebné osadiť.

Otázka č.2:

Pri obhliadke miesta stavby bolo spomenuté, že sokle stien majú byť z marmolitu. Položky pre tieto práce (práca+materiál) nie sú uvedené v žiadnom objekte. Požaduje verejný obstarávateľ tieto práce? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek s presnou výmerou a špecifikáciou.

Odpoveď obstarávateľa:

Otázka č.1:

áno sú to nove konvektorové lavice nahrádzajú pôvodné (zachovať pôvodnú špecifikáciu) a osadiť ich treba tak aby nezavádzali ostatnému vybaveniu.

Otázka č.2:

áno sokle sú z marmolitu a výmery sa nachádzajú v položke s popisom "Vnútoraná omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková", ktorá sa nachádza v oboch objektoch a má poradové číslo 3.