



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ID58717

Vybavuje/linka
Mgr. Dominika Cvečková
0948 292 782

Banská Bystrica
09.08.2024

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola technická Zvolen, Švermu 1, 960 01 Zvolen

Predmet zákazky:

Čiastočná výmena okien a dverí Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene –
Výzva č. 9

Vyhlásené:

výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 06.08.2024
a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do
zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom
„Stavebné práce na pozemných stavbách“

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 08.08.2024 o 13:11 doručená elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na základe predmetnej žiadosti poskytuje verejný obstarávateľ všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

V odpovedi na žiadosť o vysvetlenie 1 verejný obstarávateľ uviedol, že súčasťou ponuky majú byť aj vonkajšie a vnútorné parapety. Žiadame preto o upresnenie materiálu, farby a šírky (alt. rozv. šírky) vonkajších aj vnútorných parapetov.

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza rozmery pre parapety :

Vonkajšia AL parapeta min. hrúbka 0,8mm, farba biela, šírka 280mm,

Vnútorná PVC parapeta, hrúbka 20mm, farba biela, šírka 350mm.

S úctou,

Mgr. Dominika Cvečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľ