

NAPĀĤOVĀ SÚSTAVA : 3/PEN, ~ 50Hz, 400/230V, SIEĤ: TN-C
3+PE+N, ~ 50Hz, 400/230V, SIEĤ: TN-S
1+PE+N, ~ 50Hz, 230V, SIEĤ: TN-S

OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA (ěl.411)

ZĀKLADNĀ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZĀKLADNOU IZOLĀCIU ŹIVÝCH ČĀSTÍ (PRÍLOHA "A", ěl. A.1)
- ZĀBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", ěl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA (ěl. 411.3.2)
 - OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPĀJANÍM (ěl. 411.3.1)
- DOPLNKOVĀ OCHRANA:
- PRÚDOVÝMI CHRĀNÍČMI (ěl. 415.1)
 - DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPĀJANÍM (ěl. 415.2)

VONKAŠIE VPLYVY: PODĤA STN 33 2000-5-51

POZNĀMKY:

- SKRATOVĀ ODOLNOSŤ /VYPÍNAČIA SCHOPNOSŤ/ ISTÍČOV TYPU LTN - 10,0kA
 - ROZMERY (VEĤKOSŤ) SKRINE JE MOŹNÉ ZMENÍŤ PODĤA VNÚTORNEJ VÝPLNE
- INŠTALOVANÝ PRIKON
- $P_i=10,0\text{kW}$
 $S=0,7$
 $P_s=7,0\text{kW}$


ROZVĀDZAČ RH:

OCELOPLECHOVÝ ROZVĀDZAČ
KRYTIE IP54/20, NA OMIETKU
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

Vonkajšia Šírka x Výška: 800 x 800
Hĺbka: 300

ČASŤ : ELEKTROINŠTĀLĀCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	FORMĀT : 2 x A4
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK	DĀTUM : 03/2023
MIESTO: HOSPODĀRSKY DVOR LADA			STUPEŇ : DSP
INVESTOR: POLNOHOSPODĀRSKE DRUŤSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE			ZĀKĀZKA Č. : 06/DSP/2023
STAVBA : MODERNIZĀCIA FARMY DOJNÍČ - LADA			MERÍTKO : Č. VÝKRESU: E1.02
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU PRE USTĀJENIE KRĀV			
OBSAH VÝKRESU : SCHĚMA ROZVĀDZAČĀ RMS			



[Handwritten signature]

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63