



Elektronicky
**Všetkým známým uchádzačom/
záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
10007/2024/ODDVO-014

Vybavuje/linka
Fulnečková Beáta,
+421 949 014 600

Banská Bystrica
19.08.2024

Vec:

- 1. Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.**
- 2. Doplnenie súťažných podkladov.**

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: **Oprava a výmena strešných okien v budove Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (Výzva č. 12)**

Vyhlásené: v Úradnom vestníku EÚ č. 241379-2024, 80/2024 zo dňa 23.04.2024 a zároveň vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2024 dňa 24.04.2024 pod zn. oznámenia 11038 – MUP, konkrétne Výzvou na predkladanie ponúk (č. 12) zverejnenou v elektronickom systéme JOSEPHINE dňa 16.08.2024 v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s predmetom **Stavebné práce na pozemných stavbách.**

Postup: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 12)

Typ zákazka: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

1. Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Dňa 16.08.2024 bola verejnemu obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnemu obstarávaniu. Na jej základe v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Dobrý deň.

Žiadame Vás o vysvetlenie k materiálom strešného okna. V popise sa píše, že okno je oplechované lakovaným hliníkom v RAL. Lemovanie okien má byť zhotovené medeným plechom. Pričom hliník a meď sa výrazne ovplyvňujú a dochádza k elektrolytickej korózii za prítomnosti vody. Trváte na požadovanom prevedení v zmysle technickej špecifikácii v zadaní? Ďakujem za odpoveď.“

Odpoveď č. 1:

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že upravuje špecifikáciu a vymazal zo špecifikácie materiál oplechovania okna. Na riešenej budove sa nachádza medená strecha. Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby navrhli vhodné technické riešenie oplechovania okien, ktorým budú dodržané príslušne STN.

V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ v SP upravuje vyššie uvedenú prílohu č. 2 k SP, konkrétne upravuje Prílohu č. 2 k SP Technická špecifikácia - aktualizácia



Príloha c. 2 k SP
Technická špecifikácia

2. Doplnenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že dopĺňa SP o prílohu, konkrétne upravuje:

Prílohu č. 2 k SP Technická špecifikácia - aktualizácia

Verejný obstarávateľ aktualizovanú Prílohu č. 2 k SP Technická špecifikácia k verejnému obstarávaniu zároveň zasiela spolu s odpoveďou všetkým známym uchádzačom/záujemcom a následne zverejňuje v profile verejného obstarávateľa predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie a doplnenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene, ale len k vysvetleniu informácií tak, aby predložené ponuky uchádzačov boli porovnateľné, t. j. ocenené rovnako a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, **t. j.: do 28.08.2024 do 10:00 hod.**

S úctou,

Bc. Beáta Fulnečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa