

Stožiar V0

RIADIACA JEDNOTKA

RJ-V0
230 V AC
max. 50 W

CYKY-J 3x1,5
napojenie RJ

SENZOR

LED

LED

DZ č.325-10
osadenie pravostranné
rozmer značky 750x1000 mm
rozmer piktogramu 750x750 mm

FU1
E27/10A

AYKY-J 4x25
ex. rozvod V0

VYPRACOVAL

Ing. Vladimír Klešč

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Gabriela Záremská

PROJEKTANT

Ing. Gabriela Záremská

INVESTOR

Mesto Košice

ZAREMKOM s.r.o.

Pavlovova 4375/11

058 01 Poprad

zaremkom@gmail.com, tel. 0910 109 780

STAVBA

Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov
Sídliisko Ťahanovce, na ulici Ázijská trieda, Európska trieda.

STUPEŇ

Projekt dopravného značenia

DÁTUM

11/2021

ČÍSLO PARE

FORMÁT

A4

MIERKA

STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR

Sídliisko Ťahanovce, na ulici Ázijská trieda, Európska trieda.

PROFESIA / PREV. JEDNOTKA

Elektroinštalácia

ČÍSLO ZÁKAZKY

DZ 23/21

NÁZOV VÝKRESU

Schéma zapojenia

ČÍSLO VÝKRESU

5

LIST

1 / 1