

Špecifikácia „Podpery (stožiare) verejného osvetlenia a osvetlenia priechodov“

- Oceľové stĺpy verejného osvetlenia s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním podľa STN EN ISO 1461;
- Optimalizovaná výška na základe svetelno-technického výpočtu a spracovanej projektovej dokumentácie;
- S jedným pozdĺžnym zvarom;
- Kotvenie stožiarov na základe spracovanej projektovej dokumentácie;
- Farebné prevedenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v palete RAL;
- Povrchová úprava pre zvýšenie antikoroíznej odolnosti, v časti od päty stožiara po spodnú hranu servisného otvoru, termoplastickou manžetou minimálnej hrúbky 400 µm a s izolačným odporom minimálne $10^{15} \Omega/\text{cm}^2$;
- Záručná doba minimálne 60 mesiacov;

Požadované certifikáty a dokumenty na stožiare verejného osvetlenia a osvetlenia priechodov – ako súčasť predloženia ponuky

- Vyhlásenie o parametroch na stožiare, doklad o preukázaní zhody výrobku;
- Technický list výrobcu ponúkaných stožiarov verejného osvetlenia, osvetlenia priechodov a výložníkov, s deklarovými technickými parametrami;

Požadované certifikáty a dokumenty na stožiare verejného osvetlenia a osvetlenia priechodov – ako súčasť odovzdania predmetu plnenia

- Vyhlásenie o parametroch na stožiare, doklad o preukázaní zhody výrobku;
- Technický list výrobcu dodaných stožiarov verejného osvetlenia, osvetlenia priechodov a výložníkov, s deklarovými technickými parametrami;
- Porealizačné geodetické zameranie polohy každého stožiara;