

SP - DNS pod názvom: Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“

Príloha č. 2 SP Výzva

MK/A/2024/09144

Výzva na predloženie ponuky č.1 (ďalej len „Výzva“)

pre zákazku v rámci zriadeného DNS „**Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“**

postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa ustanovení § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania DNS „Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“ je uverejnené na elektronickej adrese: <https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/487958-2024>

Komunikácia : prostredníctvom IS JOSEPHINE prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného Obstarávateľa

Názov:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO:	00 691 135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904
Webové sídlo:	www.kosice.sk

(ďalej len „Verejný obstarávateľ“)

2. Názov predmetu zákazky (výzvy č.1):

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov v MČ Košice – Juh, MČ Košice – Staré Mesto a MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

109 213,91 € bez DPH (vrátane všetkých súvisiacich nákladov)

SP - DNS pod názvom: Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“

4. Stručný opis predmetu zákazky

4.1 Mesto Košice za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov zabezpečuje doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia chodníkov na ul. Palárikova 2-10, MČ Košice – Juh.

4.2 Mesto Košice za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov zabezpečuje ich modernizáciu SMART nasvietením a IoT prvkami v MČ Košice - Juh, ul. Jantárová, priechod č. 6 (Fibichova - Palárikova); MČ Košice - Staré Mesto, Staničné námestie, priechod č.26 (smer Mestský park); MČ Košice - Sídliisko Ťahanovce, ul. Ázijská trieda-Európska trieda, priechod č.1, (Bruselská - Berlínska); a MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce, ul. Ázijská trieda, priechod č.43 (Čínska - Belehradská).

4.3 Predmet zákazky je vymedzený Výkazom výmer (**Prílohy č. 1a - 1e**), Opisom predmetu zákazky (**Príloha č. 2**), Technickou špecifikáciou prvkov (**Príloha č. 3**) a Návrhom na plnenie kritérií (**Príloha č. 4**) v samostatných prílohách Výzvy.

5. Spoločný slovník obstarávania CPV kódy:

Hlavný slovník:

45300000-0 Stavebno–inštalačné práce

Dodatočný kód CPV:

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín

45316000-5 Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov

45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení

45310000-3 Elektroinštalačné práce

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

45314300-4 Inštalovanie kabeláže

45314310-7 Pokládka káblov

45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest

6. Základné zmluvné podmienky:

6.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: Predmet zákazky sa realizuje na území mesta Košice, ktorý pozostáva z realizácie stavebných prác v piatich lokalitách podľa samostatných projektových dokumentácií (**Príloha č. 6a - 6e**) ku ktorým boli vydané stavebné povolenia (**Príloha č. 7a - 7e**):

Lokalita A: ul. Palárikova 2-10, MČ Košice – Juh, pozemky C KN parcely čísla: 1603/47, 1603/50, 1603/53, 1603, 55, 1603/72, katastrálne územie Skladná.

Lokalita B: ul. Jantárová, MČ Košice – Juh, priechod č. 6 (Fibichova - Palárikova), pozemky C KN parcely čísla: 2491/1, 2491/15, 1723/38. 2491/12, katastrálne územie Skladná.

Lokalita C: ul. Staničné námestie, MČ Košice – Staré Mesto, priechod č.26 (smer Mestský park), pozemky C KN parcely čísla: 2521, 1209, 1202, 2058/1, 2058/15, 2060/4, katastrálne územie Stredné Mesto.

SP - DNS pod názvom: Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“

Lokalita D: ul. Ázijská trieda-Európska trieda, MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce, priechod č.1 (Bruselská - Berlínska), pozemky C KN parcely čísla: 3426/2, 3710/13, 3711/13, 3346/178, 3718/2, 3710/12, katastrálne územie Nové Ťahanovce.

Lokalita E: ul. Ázijská trieda, MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce, priechod č.43 (Čínska – Belehradská), pozemky C KN parcely čísla: 3446/1, 3504, 3398/4, katastrálne územie Nové Ťahanovce.

- 6.2 Lehota dodania predmetu zákazky: do **210 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
- 6.3 Splatnosť faktúry: **30 dní**
- 6.4 Záručná doba na predmet plnenia: **60 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania stavby
- 6.5 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo
- 6.6 Ostatné zmluvné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo (**Príloha č. 8**).
- 6.7 Viazanosť ponúk: **6 mesiacov** odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
- 6.8 Poistenie: Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti

7. Podmienky predkladania ponúk

- 7.1. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v Zadávacích podmienkach – Výzve na predkladanie ponúk, Súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a ich prílohách. Dokumentácia k verejnému obstarávaniu je zverejnená na verejnom portáli systému JOSEPHINE na internetovej adrese: <https://josephine.proebiz.com>. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE. Na internetovej adrese budú uverejňované aj všetky relevantné a zákonom stanovené dokumenty a informácie súvisiace s verejným obstarávaním.
- 7.2. Predkladať ponuku je umožnené záujemcovi, ktorý sa zaregistroval do systému JOSEPHINE na stránke <https://josephine.proebiz.com> a ktorý zároveň požiadal o zaradenie do tohto DNS, splnil podmienky účasti a je do DNS zaradený/kvalifikovaný.
- 7.3. V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky uvedené v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže zaradený záujemca požiadať o ich vysvetlenie výlučne prostredníctvom systému JOSEPHINE. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie budú uverejnené prostredníctvom systému JOSEPHINE v danej zákazke v časti Dokumenty. Verejný obstarávateľ o uverejnení odpovede informuje všetkých zaradených záujemcov najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiada dostatočne vopred.
- 7.4. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže v lehote na predkladanie ponúk doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii o čom informuje všetkých zaradených záujemcov a ich znenie zverejní prostredníctvom systému JOSEPHINE.
- 7.5. Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v IS JOSEPHINE.

7.6. Súčasťou ponuky musia byť nasledujúce doklady / dokumenty:

7.6.1. Návrh ceny - Ponuku je potrebné predložiť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe tejto výzvy a príloh k nej. Ponuka má obsahovať:

- Ocenený výkaz výmer (rozpočet) - **príloha č. 1a - 1e výzvy**
- Návrh na plnenie kritérií - **príloha č. 4 výzvy**

7.6.2. Iné požadované doklady:

a) Požadované certifikáty a dokumenty na SMART svietidlá asymetrické – ako súčasť predloženia ponuky:

- Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu;
- Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podľa LM-80 (TM-21 – Reported Lifetime);
- Protokol o meraní kriviek svietivosti pre každé navrhované svietidlo a každý typ vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia priechodu, vydaný výrobcom;
- Eulumdata ku všetkým ponúkaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám použitých v návrhu a ponuke osvetlenia, vo formáte .ldt;
- Kontrolné výpočty úseku každého priechodu s navrhovanými svietidlami uchádzača v programe DIALux;
- Technický list výrobcu svietidla s deklarovateľnými technickými parametrami a parametrami požadovanými verejným obstarávateľom, s uvedením výrobcu a typu použitých LED diód a uvedením výrobcu a typu napájacieho zdroja svietidla;

b) Požadované certifikáty a dokumenty na SMART svietidlá sadové – ako súčasť predloženia ponuky:

- Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu;
- Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podľa LM-80 (TM-21 – Reported Lifetime);
- Protokol o meraní ochrany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;
- Protokol o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;
- Protokol o meraní fotobiologickej bezpečnosti, buď pri nominálnom príkone svietidla navrhnutého uchádzačom pri dodržaní $PF \geq 0,95$ podľa svetelno-

technického výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v technickom liste výrobcu pri dodržaní $PF \geq 0,95$, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;

- Protokol o meraní elektromagnetickej kompatibility, buď pri nominálnom príkone svietidla navrhnutého uchádzačom pri dodržaní $PF \geq 0,95$ podľa svetelno-technického výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v technickom liste výrobcu pri dodržaní $PF \geq 0,95$, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;
 - Protokol o meraní kriviek svietivosti pre každé navrhované svietidlo a každý typ vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, vydaný výrobcom;
 - Eulumdata ku všetkým ponúkaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám použitých v návrhu a ponuke osvetlenia, vo formáte .ldt;
 - Kontrolné výpočty referenčných úsekov s navrhovanými svietidlami uchádzača v programe DIALux;
 - Technický list výrobcu svietidla s deklarovanými technickými parametrami a parametrami požadovanými verejným obstarávateľom, s uvedením výrobcu a typu použitých LED diód a uvedením výrobcu a typu napájacieho zdroja svietidla;
- c) Požadované certifikáty a dokumenty na stožiare verejného osvetlenia a stožiare priechodov pre chodcov – ako súčasť predloženia ponuky:
- Vyhlásenie o parametroch na stožiare, doklad o preukázaní zhody výrobku;
 - Technický list výrobcu ponúkaných stožiarov verejného osvetlenia, osvetlenia priechodov a výložníkov, s deklarovanými technickými parametrami;
- d) Požadované certifikáty a dokumenty komponentov Inteligentných Bezpečných priechodov pre chodcov – ako súčasť predloženia ponuky:
- Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku (jednotlivých zariadení/komponentov), v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky;
 - Technický list výrobcu systému a jednotlivých zariadení/komponentov, ktoré tvoria jeho súčasť, s deklarovanými technickými parametrami;

7.7. Všetky dokumenty tvoriace obsah ponuky uchádzača predloženej v systéme JOSEPHINE musia byť podpísané osobou oprávnenou podpisovať ponuku v mene uchádzača, tzn. štatutárnym orgánom uchádzača/členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na konanie v mene uchádzača v zmysle platnej legislatívy v súlade s obchodným registrom/živnostenským registrom, resp. iným príslušným registrom v zmysle právnej úpravy v krajine sídla uchádzača, resp. v prípade dokumentu, ktorý uchádzač nevydáva musí byť podpísaný treťou osobou, ktorá ho vydáva, resp. jej štatutárnym zástupcom alebo iným ňou splnomocneným zástupcom.

7.8. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk **6 mesiacov** odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revízy postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Uchádzačom sa predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

- 7.9. Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa predchádzajúcej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- 7.10. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich viditeľne označí.
- 7.11. V prípade, ak v Projektovej dokumentácii, vo Výkaze výmer alebo Technickej špecifikácii - sa technické požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie. Ekvivalentným riešením je návrh, ktorý je porovnateľný alebo výhodnejší ako je požiadavka podľa - Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a Technickej špecifikácie a ktorý bude zároveň spĺňať technické, úžitkové, prevádzkové a funkčné požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu a základnej funkcie požadovanej zákazky. V tomto prípade, požadujeme doložiť Zoznam navrhovaných ekvivalentných položiek (**Príloha č. 5**) so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti. V prípade, že uchádzač požadovaný zoznam nedoloží, verejný obstarávateľ bude mať za to, že ekvivalenty nenavrhol.

8. Spôsob určenia ceny

- 8.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či provízií, vrátane daní, cla a akýchkoľvek iných nákladov nevyhnutných na riadne plnenie Predmetu zákazky.
- 8.2 Uchádzač v Návrhu na plnenie kritéria uvedie:
- navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,
 - sadzbu DPH a výšku DPH,
 - navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
- 8.3 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR. Celková cena ako aj každá z cenových položiek musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.

9. Obhliadka miesta realizácie zákazky

- 9.1. Verejný obstarávateľ nepovažuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky za prítomnosti verejného obstarávateľa za potrebnú.
- 9.2. V prípade potreby si záujemcovia, ktorí majú záujem o vykonanie obhliadky, dohodnú termín a miesto obhliadky prostredníctvom IS JOSEPHINE.
- 9.3. Obhliadka sa môže uskutočniť najneskôr **3 dni** pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Náklady spojené s obhliadkou miesta skutočného stavu pripravovaného objektu znášajú záujemcovia.

10. Otváranie ponúk, vyhodnocovanie ponúk

- 10.1. Otváranie ponúk sa uskutoční v termíne uvedenom v systéme JOSEPHINE. Otváranie ponúk sa uskutoční **elektronicky**. Otváranie ponúk je neverejné a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela uchádzačom.
- 10.2. Ponuky pri jednotlivých výzvach budú hodnotené podľa § 53 ZVO.
- 10.3. **Kritérium** na vyhodnotenie ponúk je najnižšia **cena**, vypočítaná a vyjadrená v EUR. Poradie uchádzačov sa určí zostupným spôsobom. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu prijateľnú cenu za predmet zákazky. Cena sa bude hodnotiť s DPH, ak je uchádzač platcom DPH, ak uchádzač platcom DPH nie je, potom sa hodnotí cena celkom, teda bez DPH.

11. Prijatie ponuky

- 11.1. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade s výzvou a jej prílohami a v súlade s jeho ponukou. Ak Návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou a jej prílohami alebo s jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom termíne, bude to považované za neprijateľnú ponuku. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie Návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.
- 11.2. Verejný obstarávateľ môže pred podpísaním zmluvy požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálov alebo overených kópií požadovaných dokladov, ak boli predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu a nedokázal si tieto doklady sám dohľadať.
- 11.3. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom a daným hospodárskym subjektom.
- 11.4. Verejný obstarávateľ neuzavrie Zmluvu s uchádzačom, ak nastane niektorá z okolností uvedená v § 11 ods. 1 ZVO.
- 11.5. Úspešný uchádzač je povinný v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy doložiť vzorky každého ponúkaného asymetrického svietidla a každého ponúkaného sadového svietidla z dôvodu posúdenia ich technického vyhotovenia spolu s Odovzdávacím / Preberacím protokolom. Svietidlá budú po posúdení vrátené uchádzačovi.
- 11.6. Úspešný uchádzač je povinný ku dňu uzavretia Zmluvy zriadiť a udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie predmetu zákazky poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške jeho cenovej ponuky.
- 11.7. Úspešný uchádzač, ktorý bude vyzvaný na predloženie ním podpísaného Návrhu zmluvy nemôže okrem jej doplnenia (vyznačený text v Návrhu zmluvy) akokoľvek meniť Návrh Zmluvy, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač musí poskytnúť

SP - DNS pod názvom: Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“

Verejnému obstarávateľovi potrebnú súčinnosť. V rámci poskytnutia súčinnosti je úspešný uchádzač povinný predložiť súčasne s podpísanou Zmluvou o dielo a jej príloh aj „Čestné vyhlásenie k uplatneniu medzinárodných sankcií“ (**Príloha č. 9**). „Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií“ musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.



.....
Riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Prílohy

- Príloha č. 1a - Výkaz-výmer - ulica Palárikova 2-10
- Príloha č. 1b - Výkaz-výmer - ulica Jantárová
- Príloha č. 1c - Výkaz-výmer - ulica Staničné námestie
- Príloha č. 1d - Výkaz-výmer - ulice Ázijská trieda-Európska trieda
- Príloha č. 1e - Výkaz-výmer - ulica Ázijská trieda
- Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 3 - Technická špecifikácia prvkov
- Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 5 - Zoznam ekvivalentných položiek - vzor
- Príloha č. 6a - PD - Lokalita A - ul. Palárikova 2-10
- Príloha č. 6b - PD - Lokalita B - ul. Jantárová
- Príloha č. 6c - PD - Lokalita C - ul. Staničné námestie
- Príloha č. 6d - PD - Lokalita D - ul. Ázijská trieda-Európska trieda
- Príloha č. 6e - PD - Lokalita E - ul. Ázijská trieda
- Príloha č. 7a - SP - Lokalita A - Palárikova 2-10
- Príloha č. 7b - SP - Lokalita B - Jantárová
- Príloha č. 7c - SP - Lokalita C - Staničné námestie
- Príloha č. 7d - SP - Lokalita D - Ázijská trieda-Európska trieda
- Príloha č. 7e - SP - Lokalita E - Ázijská trieda
- Príloha č. 8 - Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií