

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Všetkým záujemcom

Naša značka
TSK25/35522–WYP/19

Vybavuje
Eva Princová

Trenčín
28.05.2020

Vec:**VYSVETLENIE A OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM "Vybudovanie nového urgentného príjmu"**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje vysvetlenie a opravu súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom "**Vybudovanie nového urgentného príjmu**" zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2019 zo dňa 18.12.2019 pod značkou 35522-WYP.

Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov**Otázka č. 1**

Položka „E-karta elektronický vrátnik vr. Trafa“. Rozumieme správne, že máme oceniť len elektrozáмок ?

Aký typ trafo má byť použitý, keď už má byť súčasťou dodávky dverí? Pre aký typ napätia?

Kto zaobstará celý systém elektronického vstupu? Ako:

22 čítačiek

22 odchodových tlačidiel

6x kontrolér

xx kariet , kľúčeniek

22 magnetických kontaktov na dvere

Software pre ovládanie, programovanie systému

PC klient pre správcu systému

PC server

Router

Rack

Káblové trasy

Inštalácia a oživenie systému

Projektová dokumentácia

Odpoveď č. 1

Je potrebné oceniť celý systém elektrického vrátnika. V predchádzajúcom vysvetlení bol ako referenčný výrobok uvedený GEZE IQ Strike A4010KA 6-24V. Ide o elektro-zámok, ktorý sa montuje na zárubňu a ďalej sa napája na systém. Do súboru výkazov výmer pripájame príklad pre "porovnateľný prefabrikát" ako pomôcku pre ocenenie.

Otázka č. 2

Otázka a Odpoveď č. 8 z vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 11.05.2020

Rozumieme správne, že my ako uchádzač máme zmeniť množstvo v zadaní z 38,016 m³ na 47,52 m³?

Máme zato, že ako uchádzač nemôžeme zasahovať do zadania.

Navrhujeme, aby VV upravil verejný obstarávateľ, tak aby boli dodržané podmienky transparentnosti definované v §10 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ v predmetnom výkaze výmer SO06 opravil chybný údaj položky č. 37 Zhotovenie vsakovacej zbernej nádrže vôd z plastových prefabr., hĺbky do 4 m, vr.pripojovacieho a odzvužň.plast.potrubia do DN160 dl. do 1,0m.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 35522-WYP