

Rozpočet realizácie MaR rozvádzača HR-02**Stavba:** VYBUDOVANIE NOVEJ CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE**Objekt:** SO01 OBJEKT CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

Dátum: 20.2.2020

Časť: Meranie a regulácia**Objednávateľ:**

Vypracoval: Ing. Surgent Milan

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PRIEVIDZA SO SÍDLOM V**Zhotoviteľ:** Stavcomp s.r.o., Partizánska 48, 085 01 Bardejov, e-mail: stavcomp@stavcomp.sk, tel.: 0903 908 559

Pol.		Typ	Popis	ks	Eur/ks	Celkom Eur	
1	A1	knx	Digital input, HDL M/S04.1	1			
2	A2, A3	knx	Digital input, HDL M/S08.1	2			
3		Svorka	Radová svorka CBC šedá, 2,5mm ²	40			
4							
5							
6			Prepojovacie káble 1,5mm, 2,5mm,4mm, 10mm,16mm				
7			Pomocný montážny materiál montážne žľaby, dutinky, prepoje, popisovačky, nity ... 3%				
8			Doplnenie do rozvádzača - montáž				

Medzisúčet:

Prvky MaR budú doplnené do rozvádzača HR-02. Nebudú mať samostatnú skriňu.