

Výkaz výmer

Stavba: Neocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Objekt: S001 Urgentný príjem MaR

Miesto: p.č 857 k.ú. Bojnice , Nemocničná 2,972 01 Bojnice

Dátum: 12.11.2019

Objednávateľ: Trenčianský Samosprávny kraj

Vypracoval: Ing. Surgent Milan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------|-----------------|

#REF!

922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení Rack MaR,

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|----|--------|--|--|
| 1 | | | Nástenný rozv.jednodielný, 15U, š. 600mm, hl. 595mm, odnim.bočnice | ks | 1,000 | | |
| 2 | | | 19" napájací panel 8x230V, 2m priv.kábel, typ STN, 1,25U | ks | 1,000 | | |
| 3 | | | 19" 1U patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB), neosadený, RAL7035 | ks | 1,000 | | |
| 4 | | | PERFORMANCE LINE modul RJ45 tieneny Cat.6a 10GB 4PPoE 100W | ks | 24,000 | | |
| 5 | K | | Switch Web Smart 24xRJ45 10/100/1000 + 2xSFP 1000, 19" | ks | 1,000 | | |
| 6 | | | 19" vyvážovací panel, 5x malé plast. oko, 40x40, 1U, RAL7035 | ks | 1,000 | | |
| 7 | | | Patch kábel CAT 6A 0,5m | ks | 24,000 | | |
| 8 | M | | UPS Genio Net Power 1500VA 900W 4 min 1f/1f / Line-int. | ks | 1,000 | | |

Spolu bez DPH: