



REV.	DÁTUM	POPIS	VYPR.	KONTR.

NÁZOV A MIESTO STAVBY MALACKY-KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA 	
INVESTOR Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky			
SPRACOVATEĽ ČASTI PD REELPRO s.r.o. Projektčná a konzultačná činnosť Elektrické inštalácie mob: +421 908 935 334 andrej.repka@gmail.com	AUTORI NÁVRHU HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava ZODP. PROJEKTANT Ing. Andrej Repka VYPRACOVAL Ing. Andrej Repka		
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU		DÁTUM 11/2019	PARÉ
STAVEBNÝ OBJEKT S0 06 Prístrešok pre mechanizmy		KÓD ZÁKAZKY	
PROFESIA S013 ELEKTROINŠTALÁCIA		REVÍZIA 00	



LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV					Em (lx)	STROPY
			PODLAHA	OZNP.	SOKEL	STENY			
1.01	PRÍSTREŠOK PRE MECHANIZMY	274,23	AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA /SO 04/	-	-	OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH		200	TRAPÉZOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚTORNÝCH PLOCH		275,80 m2							
ZASTAVANÁ PLOCHA		279,21 m2							

LEGENDA:

-
- Vypínač 1-pólový 230V/10A IP55
-
- Svietidlo LED - High bay, 90W, 10500lm, IP65
-
- Zásuvková skriňa, IP54 vrátane istenia a a prúdového chrániča 30mA.
zásuvky: 2x230V/16A, 1x16A/400V, 1x32A/400V

- POZNÁMKY:
- VYPÍNAČE OSADIŤ VO VÝŠKE 1100MM NAD PODLAHU (SPODNÁ HRANA), AK NIE JE UVEDENÉ INAK.
ZÁSUVKY OSADIŤ VO VÝŠKE 300MM NAD PODLAHOU (SPODNÁ HRANA), AK NIE JE UVEDENÉ INAK.
 - ZREALIZOVAŤ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE VODIČOM CY 1x6 - ZŽ, PODLA STN 33 2000-7-701.
 - ELEKTRICKÉ ROZVODY MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ PODLA PREDPISOV A NORIEM STN PLATNÝCH V ČASE REALIZÁCIE STAVBY A PODLA MONTÁŽNYCH POKYNOV DODÁVATELOV
 - INŠTALÁCIA SILNOPRÚDU JE NAVRHNUTÁ V PANCIEROVÝCH POZINKOVANÝCH CHRÁNIČKÁCH NA POVRCHU
 - V RÁMCI OCHRANY EL. INŠTALÁCIE PRED PREPÄTIAMI V OBJEKTE JE NUTNÉ SA VYVAROVAŤ SÚBEHOM ALEBO KRIŽOVANIAM CHRÁNENÝCH A NECHRÁNENÝCH ČASTÍ EL. ROZVODOV


NÁZOV A Miesto STAVBY MALACKY-KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacký, okres Malacký		PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA	
INVESTOR Mesto Malacký, Bernolákova 5188/1A, Malacký			
SPRACOVATEL ČASTI PD REELPRO s.r.o. <small>Projektčná a konzultačná činnosť Elektrické inštalácie mob: +421 908 935 334 andrej.repka@gmail.com</small>	AUTORI NÁVRHU HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava		
ZODP. PROJEKTANT Ing. Andrej Repka			
VYPRACOVAL Ing. Andrej Repka			
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU	FORMÁT 2 x A4	DÁTUM 11/2019	PARÉ
STAVEBNÝ OBJEKT SO 06 Prístrešok pre mechanizmy	MIERKA 1:75	KÓD ZÁKAZKY -	
NÁZOV VÝKRESU Pôdorys	PROFESIA SO13 ELEKTROINŠTALÁCIA	REVÍZIA 00	ČÍSLO VÝKRESU EL-1




LEGENDA:

- ZVODOVÝ VODIČ RD 8 ALU NA OBO PODPERÁCH 132 P VA PODĽA DETAILU A
- ZVODOVÝ VODIČ RD 8 ALU NA OBO PODPERÁCH, PODĽA DETAILU B
- ZVODOVÝ VODIČ RD 8 ALU NA OBO PODPERÁCH 113 Z8-10
- VODIČ NA PREPOJENIE HUP, ZVODOV A UZEMNENIA S IZOLÁCIU OBO RD 10 PVC
- SVORKA UNIVERZÁLNA SPOJOVACIA typ OBO 249-B ST
- ODKVAPOVÁ SVORKA typ OBO 262 (JEDNO VEDENIE)
- SKÚŠOBNÁ SVORKA ULOŽENIE NA POVRCHU typ OBO 5002 N-VA VRÁTANE ČÍSELNÉHO ŠTÍTKU

DETAIL A




DETAIL B



Pos.	Označenie	Názov	Is.	Poznamky
1	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		
2	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		
3	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		
4	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		

Pos.	Označenie	Názov	Is.	Poznamky
1	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		
2	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		
3	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		
4	RD 8 ALU E. vpr. 5002N	Príslušenstvo		

NÁZOV A MIESTO STAVBY MALACKY-KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA	
INVESTOR Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky		AUTORI NÁVRHU HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava	
SPRACOVATEĽ ČASTI PD REELPRO s.r.o. Projektčná a konzultačná činnosť Elektrické inštalácie mob: +421 908 935 334 andrej.repka@gmail.com		ZODP. PROJEKTANT Ing. Andrej Repka	
		VYPRACOVAL Ing. Andrej Repka	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU		FORMÁT 2 x A4	DÁTUM 11/2019
STAVEBNÝ OBJEKT SO 06 Prístrešok pre mechanizmy		MIERKA 1:75	KÓD ZÁKAZKY -
NÁZOV VÝKRESU BLESKOZVOD		PROFESIA S013 ELEKTROINŠTALÁCIA	REVÍZIA 00
			ČÍSLO VÝKRESU EL-2



LEGENDA:

- UZEMŇOVACI VODIČ typ OBO 5052 DIN30x3,5 v zemi
- VODIČ NA PREPOJENIE HUP, ZVODOV A UZEMNENIA S IZOLÁCIOU OBO RD 10 PVC
- SVORKA KRÍŽOVÁ/SPÁJACIA typ OBO 2x255 A-FL30 FT
- SVORKA NA PREPOJENIE ZVODOV A UZEMNENIA typ OBO 2x233 8

NÁZOV A MIESTO STAVBY MALACKY-KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA	
INVESTOR Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky			
SPRACOVATEĽ ČASTI PD REELPRO s.r.o. <small>Projektčná a konzultačná činnosť Elektrické inštalácie mob: +421 908 935 334 andrej.repka@gmail.com</small>	AUTORI NÁVRHU HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava		
	ZODP. PROJEKTANT Ing. Andrej Repka		
VYPRACOVAL Ing. Andrej Repka			
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU		FORMÁT 2 x A4	DÁTUM 11/2019
STAVEBNÝ OBJEKT SO 06 Prístrešok pre mechanizmy		MIERKA 1:75	KÓD ZÁKAZKY -
NÁZOV VÝKRESU UZEMNENIE		PROFESIA S013 ELEKTROINŠTALÁCIA	REVÍZIA 00
		ČÍSLO VÝKRESU EL-3	