


TYP:
NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ 54modulov
DVERE S KRYTÍM IP 65
PO OTVORENÍ DVERÍ KRYTIE IP 30
KOMPLETNE VNUTORNE VYBAVENÝ
PRÍVOD/VÝVODY - VRCHOM

ROZVODNA SUSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 400/230V / TN-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PRI PORUCHE PODLA STN 33-2000-4-41: 1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania 2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia

NÁZOV A MIESTO STAVBY MALACKY-KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 596/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA 	
INVESTOR Mesto Malacky, Bernolákova 5088/1A, Malacky	AUTORI NÁVRHU HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava	DÁTUM 11/2019	PARÉ
	ZODP. PROJEKTANT Ing. Andrej Repka	KÓD ZÁKAZKY -	
	VYPRACOVAL Ing. Andrej Repka	REVÍZIA 00	ČÍSLO VÝKRESU EL-04
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU		FORMÁT	
STAVEBNÝ OBJEKT SO 05 Hala pre prípravu surovín		MIERKA	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ R1		PROFESIA SO13 ELEKTROINŠTALÁCIA	



INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky	OBSAH	ROZVÁDZAČ - RP2		REELPRO s.r.o	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANDREJ REPKA	STR.1
OBJEKT	MALACKY SO 05 Hala pre prípravu surovín KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR	ŽÁK ČÍS.		DATUM : 11/2019	Tbiliská 13, 831 06 Bratislava andrej.repka@gmail.com	PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA	