

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Systém zhodnocovania BRO v Krásne nad Kysucou
SO 07 Areálové rozvody NN a vonkajšie osvetlenie
400_Elektroinštalácia

1

Por. č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Dodávka		Montáž	
					Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
		Rozvádzač RH, existujúci, dozbrojenie hl. ističa 200A	ks					
1		Skriňa SR6 v zmysle PD, hl. istiaci prvok poistky 3x125A AgG (160A), 4x 3x32AgG (63A), 1x 3x50AgG(63A)	ks					
2		Rozvádzač RM-Sito, kovový, prevedenie do exteriéru, príводы/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 25A, 1x zásuvkový vývod, 1x vývod pre technológiu	ks	1	Dodávka technológie			
3		Rozvádzač RM-Drvič, kovový, prevedenie do exteriéru, príводы/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 40A, 1x zásuvkový vývod, 1x vývod pre technológiu	ks	1	Dodávka technológie			
4		Rozvádzač RE pilierový s káblovým priestorom a so zemným dielom, 1x priame meranie 3x230/400V - na úrovni NN, hl. istiaci prvok istič 200A, elektromer trojfázový, 1x istený vývod za elektromerom	ks					
5		Skriňa SR6 v zmysle PD, hl. istiaci prvok poistky 3x80AgG (125A), 4x 3x32AgG (63A), 1x 3x50AgG(63A) (Dodávka SO 603)	ks					
6		Káblový žľab pozink 125/100 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu	m					
7		Svietidlo VO exteriérové LED 80W	ks					
8		Výložník k svietidlu, 1m	ks					
9		Stožiar VO 6m, vrátane základu	ks					
10		Kábel CYKY-J 3x4	m					
11		Snímač intenzity osvetlenia	ks					
12		Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m					
13		Drobný elektroinšalačný materiál (elektroinst. krabice, rúrky, kolená, príchytky, spojky, svorkovnice, atd.)	set					
14		Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg					
15		Ukončenie káblov	set					
16		Pásovina FeZn 30x4	m					
17		Svorky k uzemneniu	kpl					
18		HUS	ks					

19	Trasa v zemi (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=50cm a hl.=115cm v zemi tr. 2, lôžko pieskové 50/10+10cm, 1x chránička HDPE110, ochranná platňa, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m					
20	Trasa v zemi (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=50cm a hl.=115cm v zemi tr. 2, lôžko pieskové 50/10+10cm, 2x chránička HDPE110, ochranná platňa, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m					
21	Kábel NAYY-J 4x120	m					
22	Kábel 1-AYKY-J 4x70	m					
23	Kábel 1-AYKY-J 4x25	m					
24	Kábel AYKY-J 4x16	m					
25	Kábel CYKY-J 4x6	m					
26	Komplexné skúšky	kpl					
27	Zaškolenie obsluhy	kpl					
28	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl					
29	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl					
30	Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl					
31	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl					
32	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl					
33	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl					
34	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl					
35	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl					
36							