



LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1a	VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201D10	3
1b	VONKAJ JEDNOTKA VITOCAL 200-S AWB-E 201D10 (400V)	3
	MAX.VÝSTUPNÁ TEPLOTA 60°C,TEPELNÝ VÝKON 4,4-10,1kW A2/W35	
	EKVITERMICKÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 200 W01C (Z015225)	
2	ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAC 8,8kW - v rozsahu dodavky	3
3	AKUMULAČNÝ ZASOBNÍK VITOCCELL 100-E TYP SVPA 400L(Z027080)	1
4	ELEKTRICKÝ ROZVADZAC OBJEKTU	1
5	EXPANZNÁ NÁDOBA N50, OBJEM 50l (7938085)	1
6	INSTALAC.SADA 16/10 NA ZEM+KONZOLA -12,5M RURY (ZK02945)	3
7	ELEKTRIC.VYHREVNÝ PAS PRE VANU KONDENZATU 1,2m (ZK04097)	3
8	EXPANZNÁ NADOBA OBJEM 10L, 3bar integrovateľná (ZK02937)	3
9	ZASOBNÍK TPV VITOCCELL 100-V, typ CVWA 390 l (Z021899)	1
10	MODULARNÝ ROZDELOVAC PRE DVA OKRUHY DN32 (7741066)	1
	UPEVNENIE NA STENU PRE ROZDELOVAC DN32 (7011090)	
11	RYCHLOMONT.SADA SO ZMIESAVACOM M32 DN32 ALPHA2+(7741080)	2
12	SERVOPOHON SR10 230V 50Hz (7199567)	2
13	DOPLNKOVA SADA PRE 1 MIX MONTAZ NA STENU (ZK02941)	1
14	ODKALOVAC VITOTRAP DN32 (ZK04657)	3
15	3 CESTNÝ PREPÍNAČÍ VENTIL DN25	3
T1	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLOTY - v rozsahu dodavky tep.cerpadla	1
T2	SNIMAC TEPLOTY ZASOBNÍKA - ponorný (7438702)	2
T3	SNIMAC VÝSTUPNEJ TEPLOTY (7426463)	1
T4	SNIMAC VÝSTUPNEJ TEPLOTY (7426463)	1

LEGENDA POTRUBIA:

---	POTRUBIE CHLADIVA, MEĎ PREDIZOLOVANÁ; R410
---	PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU, MEĎ IZOLOVANÁ
---	VRÁTNE POTRUBIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU, MEĎ IZOLOVANÁ
---	EXPANZNÉ POTRUBIE

PRI EL. ZAPOJENÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA NORIEM:

STN 33 2000 4 -46 ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE BUDOV. ČASŤ 4: ZAISTENIE BEZPEČNOSTI

STN 33 2000 -3 ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE BUDOV. ČASŤ 3: STANOVENIE ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK.

PROJEKT NERIEŠI MARANIE A REGULÁCIU KOTOLNE.

Autor návrhu		Ing. Viliam Michálek, PhD.	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval		Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník		Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00647934		
Miesto stavby			Číslo zákazky	2024-118
			Formát	3x A4
Názov stavby	VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMENA		Dátum	12/2023
Objekt	VYKUROVANIE		Stupeň	DSP S PODROB. NA RS
Obsah	PÔDORYS 1.NP		Mierka	-
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Číslo výkresu	V01