

LEGENDA BEZHALOGÉNOVÝCH KÁBLOV A VODIČOV

<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 30x15
<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 31x15
<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 31x25
<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x25
<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x4
<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x6
<div></div>	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x10
<div></div>	H07V-U 6
<div></div>	H07V-K 25

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1. NP :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI
101	VONKAJŠIE SCHODISKO
102	SCHODISKO
103	CHODBA
104	WC ZAMESTNANCI KUCHYNE
105	ŠATŇA ZAMEST. KUCHYNE
106	SPRCHA ZAMEST. KUCHYNE
107	KUCHYŇA
108	SKLAD
109	SKLAD
110	SKLAD
111	JEDÁLEŇ
112	CHODBA
113	CHODBA
114	WC ZAMESTNANCI
115	JEDÁLEŇ
116	KANCELÁRIA

LEGENDA PRVKOV

<div></div>	STOP tlačítko
<div></div>	Spínač jednopólový (radenie 1)
<div></div>	Spínač jednopólový (radenie 1) IP44
<div></div>	Striedavý prepínač (radenie6)
<div></div>	Striedavý prepínač (radenie6) IP44
<div></div>	Prepínač sériový (radenie 5) IP24
<div></div>	Jednónásobná zásuvka 230V/16A, 2p+PE
<div></div>	Jednónásobná zásuvka 230V/16A, 2p+PE IP44
<div></div>	Sporákový spínač otočný (trojpólový), radenie 0-1 so signálkou
<div></div>	Svetidlo na strop
<div></div>	Svetidlo na stenu
<div></div>	Svetidlo na stenu zo snímačom pohybu
<div></div>	Žiarivkové svetidlo 120 2x36W T5
<div></div>	Žiarivkové svetidlo 120 2x28W T5 IP66
<div></div>	LED panel 600x600
<div></div>	Núdzové svetidlo
<div></div>	Svetidlo núdzové, stropné protipanikové

- PLATIA VŠETKY VÝKRESY S MAJÚŠIM REVÍZIAM
- ZODPOVEDNÉ JE POUŽÍVANIE O ZISTENÝCH CHYBÁCH A ROZPOROCH V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTACH DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKČNÉ INFORMOVAT' PROJEKTANTA
- ZODPOVEDNÉ JE POUŽÍVANIE SÚRODNE ROZMERY SKONTROLUOVAT' NA STAVBE
- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI AJO STAVBNÁ DOKUMENTÁCIA

ARCH.ŘEŠENÍ:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
-		Ing. Tomáš Čopjan		Ing. Tomáš Čopjan	
-					
NÁZOV A MÍSTO STAVBY:					
STAVEBNÉ ÚPRÁVY A REKONSTRUKCIA					
PRIESTOROV KUCHYNE ZSS ČEMERICA, POHORELA					
MÍSTO: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelská Maša					
INVESTOR: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1. Maja 57/72, Pohorelá					
DIEĽČIA ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:			
E13 - Elektroinštalácia		ELEKTROINŠTALÁCIA - OSVETLENIE			
		MIEŠKA:		150	Č. VÝKRESU
		STUPEŇ:		R.P.	
		FORMÁT :		4A4	
		DÁTUM:		07/2024	
EL.-01					

LEGENDA BEZHALOGÉNOVÝCH KÁBLOV A VODIČOV

	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 30x15
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 31x15
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 31x25
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x25
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x4
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x6
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x10
	H07V-U 6
	H07V-K 25

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1. NP :	
Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI
101	VONKAJŠIE SCHODISKO
102	SCHODISKO
103	CHODBA
104	WC ZAMESTNANCI KUCHYNE
105	ŠATŇA ZAMEST. KUCHYNE
106	SPRCHA ZAMEST. KUCHYNE
107	KUCHYŇA
108	SKLAD
109	SKLAD
110	SKLAD
111	JEDÁLEŇ
112	CHODBA
113	CHODBA
114	WC ZAMESTNANCI
115	JEDÁLEŇ
116	KANCELÁRIA

LEGENDA PRVKOV

	STOP tlačítko
	Spínač jednopólový (radenie 1)
	Spínač jednopólový (radenie 1) IP44
	Striedavý prepínač (radenie6)
	Striedavý prepínač (radenie6) IP44
	Prepínač sériový (radenie 5) IP24
	Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2p+PE
	Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2p+PE IP44
	Sporákový spínač otočný (trojpólový), radenie 0-1 so signálkou
	Svetidlo na strop
	Svetidlo na stenu
	Svetidlo na stenu zo snímačom pohybu
	Žiarivkové svetidlo 120 2x36W T5
	Žiarivkové svetidlo 120 2x28W T5 IP66
	LED panel 600x600
	Núdzové svetidlo
	Svetidlo núdzové, stropné protipanikové

- PLÁTA VÝZVÝ VÝKRESY S MAJÚŠIM REVIZIAMI
- ZPROJEKTOVATEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH A ROZPOROCH V JEJICHÝCH ČÁSTACH DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKČNÉ INFORMOVÁŤ PROJEKTANTA
- ZPROJEKTOVATEL JE POVINNÝ SÚRODNE ROZBERY SMOUPOLOVIŤ NA STAVE
- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI AJO STAVEBNÝ DOKUMENTÁCIA

ARCHITEKŠENIE:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Proreel s.r.o.		
-	Ing. Tomáš Čopjan	Ing. Tomáš Čopjan	Osloboditeľov 297/43 976 67 Závadka nad Hronom mobil : 0905 943 284 mail : t.copjan@gmail.com		
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:			STAVEBNÉ ÚPRÁVY A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KUCHYNE ZSS ČEMERICA, POHORELÁ		
MIEŠTO: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelská Maša			MIEŠKA: 150		
INVESTOR: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1. Maja 57/72, Pohorelá			STUPEŇ: R.P.		
DIEĽČIA ČASŤ:			FORMÁT: 4A4		
E13 - Elektronická			DÁTUM: 07/2024		
OBSAH VÝKRESU:			ELEKTRONICKÁ - NÚDZOVÉ OSVETLENIE		
EL - 02					

LEGENDA BEZHALOGÉNOVÝCH KÁBLOV A VODIČOV

	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 30x15
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 31x15
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 31x25
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x25
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x4
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x6
	Kábel silový 1000V nehorľavý, pevne uložený 1-CHKE-R 51x10
	H07V-U 6
	H07V-K 25

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1. NP :	
Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI
101	VONKAJŠIE SCHODISKO
102	SCHODISKO
103	CHODBA
104	WC ZAMESTNANCI KUCHYNE
105	ŠATŇA ZAMEST. KUCHYNE
106	SPRCHA ZAMEST. KUCHYNE
107	KUCHYŇA
108	SKLAD
109	SKLAD
110	SKLAD
111	JEDÁLEŇ
112	CHODBA
113	CHODBA
114	WC ZAMESTNANCI
115	JEDÁLEŇ
116	KANCELÁRIA

LEGENDA PRVKOV

	STOP tlačítko
	Spínač jednopólový (radenie 1)
	Spínač jednopólový (radenie 1) IP44
	Striedavý prepínač (radenie6)
	Striedavý prepínač (radenie6) IP44
	Prepínač sériový (radenie 5) IP24
	Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2p+PE
	Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2p+PE IP44
	Sporákový spínač otočný (trojpólový), radenie 0-1 so signálkou
	Svetidlo na strop
	Svetidlo na stenu
	Svetidlo na stenu zo snímačom pohybu
	Svetidlo na stenu zo snímačom pohybu
	Žiarivkové svetidlo 120 2x36W T5
	Žiarivkové svetidlo 120 2x28W T5 IP66
	LED panel 600x600
	Núdzové svetidlo
	Svetidlo núdzové, stropné protipanikové

- PLATIA VŠETKY VÝKRESY S MAJÚŠIM REVIZIAMI
- ZODPOVEDNÉ JE POUŽITIE VŠETKÝCH ÚSTAVNÝCH A ROZPOČTOVÝCH VEDOMOSTÍ V ČASŤACH DOKUMENTÁCIE NEODKLANAJE INFORMOVATĽ PROJEKTANTA
- ZODPOVEDNÉ JE POUŽITIE VŠETKÝCH ÚSTAVNÝCH A ROZPOČTOVÝCH VEDOMOSTÍ V ČASŤACH DOKUMENTÁCIE NEODKLANAJE INFORMOVATĽ PROJEKTANTA
- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI ABO STAVEBNÁ DOKUMENTÁCIA

ARCHITEKTNÉ REŠENIE:		VYPRACOVANÉ:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
-		Ing. Tomáš Čopjan		Ing. Tomáš Čopjan	
-					
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:					
STAVEBNÉ ÚPRAVY A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KUCHYNE ZSS ČEMERICA, POHORELÁ					
MESTO: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelská Maša					
INVESTOR: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1. Maja 57/72, Pohorelá					
DIEĽČIA ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU		MIERKA:	1:50
E13 - Elektroinštalácia		ELEKTRONŠTALÁCIA - ZÁSUVKOVÉ OBYVODY		STUPEŇ:	R.P.
				FORMÁT:	4A4
				DÁTUM:	07/2024





LEGENDA BEZHALOGENOVÝCH KÁBLOV A VODIČOV

Kábel silový 1000V nehořlavý, pevně uložený 1-CHKE-R 30x1,5

Kabel silový 1000V nehorlavý, pevne uložený 1-CHKE-R 3x1,5

<p> </p>	<p> </p>
--	--

Kábel silný 1000V nehorlavý, pevně uložžený 1-SHKF-B 5 x4	
---	--

Kábel silový 1000V nehořlavý, pevně uložený 1-CHKE-R 5Jx6

Kabel silový 1000V nehorkavý, pevně uložený 1-CHKE-R 5x10

[illegible]

LEGENDA MIESTNOSTI

1. NP ..

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI
-------	------------------

101 | VONKAJŠIE SCHODISKO

102 | SCHODISKO

103	CHODBA
-----	--------

104 | WC ZAMESTNANCI KUCHYNE

105 ŠATŇA ZA MEST. KUCHYNE

106 | SPRCHA ZAMEST. KUCHYNE107 | KUCHYNA

108 SKLAD

109 SKLAD

110	SKLAD
-----	-------

111 | JEDÁLEN112 | CHODBA

113	CHODBA
-----	--------

114 | WC ZAMESTNANCI115 | JEDÁLEŇ116 KANCELÁRIA

LEGENDA PRVKOV

STOP tlačítko

	Spinnac je nepoprávny (zabije ti)
	Súťaž idnapálový (podpis 1)

s34 Striedavý prepínač (radenieb)

333	Средствы профилактики	Противопоказаний нет
334	Средств профилактики	Противопоказаний нет

	Jednolíniová zásuvka 230V/16A, 2P
---	-----------------------------------

57



☒ s41	Svietidlo na strop
-------	--------------------

339	SVENIGT I HÄSTEN	>
		>

33 Žiarivkové svetidlo 120 2x36W T5

537	Zlariškove svietidlo 12V ZX8W 15 IP66
-----	---------------------------------------

s36 LED panel 600x600

007			Nudzové svieridlo
-----	---	---	-------------------

- PLATBA VÝZVY VÝPŘESY S MALOÚSTĚNÝMI REVIZIAMI
- ZADAVATEL JE POVINNÝ OJISTĚNÝCH CHYBÁCH A ROZDÍLOCH V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTKÁCH DOKUMENTACE NEODKLADNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA
- ZADAVATEL JE POVINNÝ SKOTČENÉ ROZMĚRY SKONTROLOVAT NA STAVBE
- DOKUMENTACE NESLUŽÍ AŽ STAVEBNÍ DOKUMENTÁČÍ

ARCHITECTÚRA:		VÝPRAVCOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
-		Ing. Tomáš Čupjan		Ing. Tomáš Čupjan	
-					
NAZOV A MIESTO STAVBY:					
STAVEBNÉ ÚPRAVY A REKONŠTRUKCIA					
PRIESTOROV KUCHYNE ZSS ČEMERICA, POHORELÁ					
Miesto: Zariadenie sociálnych služieb ČemERICA, Pohorátska Mošča					
INVESTOR: Zariadenie sociálnych služieb ČemERICA, 1. Maja 51/72, Pohorelá					
DIEĽČIA ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:			
E13 - Elektroinštalácia		ELEKTROINŠTALÁCIA - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE			
		MIESKA:		1:50	Č. VÝKRESU
		STUPEŇ:		R.P.	
		FORMÁT:		A4	
		DÁTUM:		07/2024	