



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO
MSÚTN-UP-VO/2020/910

VYBAVUJE / LINKA
Ing. Golejová Ľubica
032/6504265

TRENČÍN
25.03.2020

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „**KS Hviezda s posunom výťahu**“ v Trenčíne“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 11. 02. 2020 č. 17985-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame následné odpovede na predmetné žiadosti.

Otázka záujemcu:

„Chceli by sme požiadať Verejného obstarávateľa o upravenie požadovanej zvukovej nepriezvučnosti dverí S1, S2, S5, S9, S28, S29, S32 na úrovni $R_w = 57$ db, nakoľko požadovaná hodnota nepriezvučnosti nie je štandardne používaná a na stavebnom trhu nie je možné zaobstarať dvere s požadovanou hodnotou. Bežne požadované a vyrábané dvere na stavebnom trhu sú pri dvojkrídlových interiérových drevených dverách na úrovni nepriezvučnosti $R_w = 34$ db. Na základe vyššie uvedeného žiadame Verejného obstarávateľa o prehodnotenie dotknutej časti požadovaného parametra nepriezvučnosti dverí, keďže požadovaný parameter je neadekvátny a neprimeraný a Verejný obstarávateľ týmto môže porušiť princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ určil túto požiadavku z dôvodu, že uvádzané dvere sú navrhované so zvýšenou hladinou nepriezvučnosti z dôvodu, že sa jedná o sálové priestory, kde by bolo potrebné čo najviac eliminovať hlasitý hovor z okolitých priestorov do sál a to na úrovni aspoň 70 db. Zámerom teda nie je použitie štandardne vyrábaných dverí, ale dverí, ktoré by svojimi parametrami čo najviac vyhovovali určenej funkcii využitia priestorov. Keďže na trhu sú bežne používané dvere s úrovňou nepriezvučnosti $R_w = 34$ db a neštandardne s úrovňou cez 40 db, verejný obstarávateľ upravuje svoju požiadavku a vyžaduje, aby dvere vyhovovali úrovni min. $R_w = 40$ db. Prípadné snahy prevádzkovateľa o dodatočné utlmovanie dverí napr. tapacírovaním by bolo z dôvodu protipožiarnej odolnosti značným problémom.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

.....
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v.z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru