



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní  
plán  
obnovy

Ve Zlíně dne 12. listopadu 2024

**Věc: Zadávací řízení - „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě - II. etapa“ - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě - II. etapa“, zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.12.2024.

Zadavatel současně upravuje znění článku 10. Zadávací dokumentace takto:

**10.Lhůta a způsob podání nabídky**

- Lhůta pro podání nabídek v souladu s § 57 odst. 1 ZZVZ končí dne 03.12.2024 v 10:00 hodin.
- Účastník podá nabídku v elektronické podobě na níže uvedenou adresu: <https://profily.proebiz.com/profile/00293881>.
- Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel v souladu s ust. § 109 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude zkontrolováno, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
- Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným způsobem, než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
- Nabídka bude zpracována elektronicky dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a diplomy v latinském jazyce.
- Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní  
plán  
obnovy

Zadavatel dále odpovídá na níže uvedený dotaz takto:

Dotaz:

Zadavatel v ZD uvádí požadavek na hmotnost svítidla max. 5kg. Některé komunikace je ale nutno osvětlovat svítidly s vyšším příkonem, která mají i větší velikost a díky tomu i větší hmotnost. Většina výrobků o potřebném příkonu dostupných na našem trhu má hmotnost nad požadovaným limitem 5kg a to mezi 5,5-7kg. Co je důvodem tohoto diskriminačního požadavku ze strany zadavatele?

Odpověď:

Svítidla budou umístěna na stávajících konstrukcích (sloupech, výložnicích apod.), na kterých nebyla v rámci přípravy provedena defektoskopie a s ohledem na bezpečnost a nosnost těchto konstrukcí je požadavek na co nejmenší hmotnost svítidel opodstatněn.

Dostupnost svítidel této hmotnosti je navíc na trhu běžně zastoupena, zadavatel trvá na splnění požadavku.

.....  
**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností