



POZNÁMKA

- SPÄTNÉ ZÁSYPY A ŠTRKOVÉ LOŽKO JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ VIBRAČNÝM VALCOM NA min.Rdt=0.250MPa
- ZÁKLADOVÝ PATKU PO OBVODE ARMOVAŤ KARI ROHOŽOU 6/150 - 6/150
- DO PODKLADNEHO BETÓNU CELOPLOŠNE ULOŽIŤ KARI ROHOŽ 6/150 - 6/150
- KARI ROHOŽ STYKOVAŤ PRESAHOŤ CEZ DVE OKÁ
- MURIVÁ Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC ZALIAŤ BETÓNOM C16/20 (B20), VYSTUŽIŤ BETONÁRSKOU ZVISLOU SPOJOVACIOU VÝSTUŽOU 2.5ØR8/m

VÝKAZ MATERIÁLU

- VYBÚRANÉ VRSTVY PODLAHY A PODPODLAHOVÝCH VRSTVIE PRE STAVEBNÉ ÚPRAVY : 52.56m², V CELKOM OBJEME 0.75x(5.70+6.80+9.0) + 1.05x0.95 + 1.15x30.11 = 51.75 m³
- PODKLADNÝ + PODLAHOVÝ BETÓN HR 150mm V CELKOVEJ PLOCHE : 52.650m²

SPOJOVACIA VÝSTUŽ
ZVISLÁ
4ØR8/m-750/150 x 2=300
a=250mm

VÝKAZ NADDVERNÝCH PREKLADOV

OZNAČENIE	NÁZOV	P.K.
KPP-1000	KERAMICKÝ PREDPÄTÝ PREKLAD - POROTHERM	7

LEGENDA

- EXISTUJÚCE NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL CD INA - A NA MUROVACIU MALTU MC - 50
- EXISTUJÚCE KOMÍNOVÉ MURIVO Z TEHÁL VCP - mf NA MUROVACIU MALTU MC - 100
- VYBÚRANÉ MURIVO
- NAVROVANÉ NOSNÉ VONKAJŠIE MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 30 PROFI, NA MUROVACIU MALTU POROTHERM PROFI
- NAVROVANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 30 PROFI, NA MUROVACIU MALTU POROTHERM PROFI
- NAVROVANÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 25 PROFI NA MUROVACIU MALTU POROTHERM PROFI
- NENOSNÉ PRIEČKY POROTHERM 8 Profi NA MUROVACIU PENU DRIFIX extra
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - PLOYSTYRÉN, HR.100 mm
- BETÓNOVÉ DEBNIACE TVÁRNICE DT400, DT300 VÝPLŇ PROSTÝ BETÓN C20/25
- ŽELEZOBETÓN STN EN 206-1-C20/25- XC1(SK)-CI0,4-Dmax16-S1 OCEľ S500B(10505 R)
- PROSTÝ BETÓN C20/25
- ŠTRKOVÉ LOŽKO(4-32), ZHUTNENÉ NA Edef=50MPa
- SPÄTNÝ ZEMNÝ ZÁSYP
- PÓVODNÝ RASTLÝ TERÉN
- GEOTEXTÍLIA - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ TEXTÍLIA
- HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL 803-HNEĎA, HR.1.0mm
- GEOTEXTÍLIA - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ TEXTÍLIA - 300g/m²

BETÓN STN EN 206-1-C20/25- XC1(SK)-CI0,4-Dmax16-S1
OCEľ S500B(10505 R), KARI ROHOŽ

±0.00 = 127.250Bpv

VYPRACOVAL ING. BEĀTA KULCSÁROVÁ	ZODP. PROJEKTANT ING. BEĀTA KULCSÁROVÁ	HL. INŽ. PROJEKTU ING. JÜLIUS KOVÁČ	PROWELD spol. s r.o. RAJČIANSKA 26 821 07 BRATISLAVA			
OBJEDNÁVATEľ MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Veterná 23/D, Šamorín						
MIESTO STAVBY Šamorín						
NÁZOV STAVBY PRESTAVBA TEPELNÝCH ZDROJOV MPBH V ŠAMORÍNE S VYUŽITÍM KOMBINOVANEJ VÝROBY TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE					STUPEŇ P	FORMÁT 6 A4
ČASŤ TECHNICKÉ ÚPRAVY V KOTOLNI K1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY					DÁTUM 11.2021	Č.ZÁK. 10-00/2021
NÁZOV VÝKRESU					MIERKA 1:50	Č. ARCH.
					Č. VÝKRESU 2	Č. SÚPRAVY

ZÁKLADY