



- KONZOLA, PODPERA
- POTRUBIA ZAVESIŤ ALEBO ULOŽIŤ NA STÄVAJÚCE A NOVÉ KONZOLY
- SPÄD POTRUBI 0,3%
- ZÄŤÄŽIŤ ARMATÚRY VÄHOU POTRUBI NIE JE DOVOLENÉ
- VZDÄLENOSŤ PODPIER: DN50 – 2,8m  
DN65 – 3,4m  
DN80 – 4,0m  
DN100 – 4,3m  
DN125 – 5,0m  
DN150 – 6,0m

PRI DEMONTÄŽI STÄVAJÚCICH POTRUBI PODOPRIEŤ RÖRY PRED ROZPOJENIM

01 – STÄVAJÚCE OTVORY NA PRÍVOD VZDUCHU 800x800 S PROTÄŽÄŽOVÝM ŽALUZÍM  
02 – STÄVAJÚCE OTVORY NA ODVOD VZDUCHU S PROTÄŽÄŽOVÝM ŽALUZÍM

VYPRACOVAL	ZOOP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	<b>PROWELD</b> s.p. s.r.o. RAJČIANSKA 26 821 07 BRATISLAVA	
OBJEDNÄVATEĽ	ING. JÜLIUS KOVÄČ	ING. JÜLIUS KOVÄČ		
MESTO STAVBY	Šamorín		STUPEŇ	FORMAT
NÄZOV STAVBY	PRESTÄVBA TEPELNÝCH ZDROJOV MPBH V ŠAMORÍNE S VYUŽITÍM KOMBINOVANEJ VÝROBY TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE		P	
ČÄST	TECHNICKÉ ÜPRAVY V KOTOLŇI K1 – STROJNÄ ČÄSŤ		DÄTUM	Č.ÄÄ.
NÄZOV VÝKRESU	PÖDORYS		11.2021	10-00/2021
			MÄRKA	Č. ARCH.
			1:50	
			Č. PRÍLOHY	Č. ÜPRAVY
			4	

SO 301-02