

LEGENDA MIESTNOSTÍ

č.m.	Názov priestoru	Plocha
1.01	Schodisko	41,82
1.02	Kancelária	12,67
1.03	Kancelária	12,84
1.04	Garáž	70,73
1.05	Garáž	15,25
1.06	Sklad	16,87
1.07	Sklad	15,50
1.08	Záchvrie	7,50
1.09	Sprcha	4,99
1.10	WC predsieň	2,00
1.11	WC	1,33
1.12	Dielňa	70,05
	Plocha spolu	271,55 m2

ZÁSUVKA NÁSTENNÁ JEDNODUCHÁ - **OTEO - 0 860 27** - BIELA, 230V / 16A IP 20
- KOMPLET (LEGRAND) - ALEBO EKVIVALENT

ZÁSUVKA NÁSTENNÁ DVOJITÁ - **OTEO - 0 860 76** - BIELA, 230V / 16A IP 20
- KOMPLET (LEGRAND) - ALEBO EKVIVALENT

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA NÁSTENNÁ - **FORIX 7 823 75** - BIELA, 230V / 16A IP 44
- KOMPLET - (LEGRAND) - ALEBO EKVIVALENT

DVOJITÁ ZÁSUVKA NÁSTENNÁ - **FORIX 7 823 77** - BIELA, 230V / 16A IP 44
- KOMPLET - (LEGRAND) - ALEBO EKVIVALENT

400V 16A ZÁSUVKA PRIEMYSELNÁ NÁSTENNÁ **IZN 1653**, 400V / 16A / 5P, IP 44 - ALEBO EKVIVALENT

400V 32A ZÁSUVKA PRIEMYSELNÁ NÁSTENNÁ **IZN 3253**, 400V / 16A / 5P, IP 44 - ALEBO EKVIVALENT

SPÍNAČ NÁSTENNÝ SPORÁKOVÝ TYP **39563-13C**, 400V / 20A, IP 20, BIELY - ALEBO EKVIVALENT

16A SPÍNAČ NÁSTENNÝ PRIEMYSELNÝ, PLASTOVÝ TYP **S 16 JPD**, 400V / 16A, IP 65 - ALEBO EKVIVALENT

25A SPÍNAČ NÁSTENNÝ PRIEMYSELNÝ, PLASTOVÝ TYP **S 25 JPD**, 400V / 25A, IP 65 - ALEBO EKVIVALENT

25A/Z SPÍNAČ NÁSTENNÝ PRIEMYSELNÝ, PLASTOVÝ UZAMYKATEĽNÝ
TYP **S 25 JPZ**, 400V / 25A, IP 65 - ALEBO EKVIVALENT

KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ LIŠTOVÁ NÁSTENNÁ S VIEČKOM - **6484-20** - (84x84x39mm), BIELA, IP 40 + WAGO SVORKY (SEZ DOLNÝ KUBÍN) - ALEBO EKVIVALENT

KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ NÁSTENNÁ S VIEČKOM A GUMENÝMI PRECHODKAMI TYP - **6457-14** - (89x89x53mm), IP 54 + WAGO SVORKY (SEZ DOLNÝ KUBÍN) - ALEBO EKVIVALENT

- ELEKTROINŠTALAČNÉ KRABICE BUDÚ NAMONTOVANÉ POD STROPOM MIESTNOSTI PRI ELEKTROINŠTALAČNÝCH ŽLABOCH A LIŠTÁCH A TO TAK, ABY BOLI PRÍSTUPNÉ PRE POTREBY KONTROLY A ÚDRŽBY

PO PRIETORKOVÝ OHRIEVAČ VODY - EXISTUJÚCI, ALEBO DODÁVKA ZTI

EO ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY (BOJLER) - EXISTUJÚCI, ALEBO DODÁVKA ZTI

EZS ÚSTREDŇA EZS - EXISTUJÚCA

CYKY-J 3 x 2,5mm2 - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 230V

TECHNOLOGICKÉ ROZVODY 400V - VIĎ. POPISY NA VÝKRESOCH

HLAVNÁ KÁBLOVÉ 400V - PRÍVODY DO ROZVÁDZAČOV - VIĎ. POPISY NA VÝKRESOCH

ZDRUŽENÁ KÁBLOVÁ TRASA - HLAVNÁ TRASA

KÁBLE ZÁSUVKOVÝCH ROZVODOV 230V A TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV 400V BUDÚ VEDENÉ NA POVRCHU V BIELYCH PLASTOVÝCH ELEKTROINŠTALAČNÝCH ŽLABOCH A LIŠTÁCH TESNE POPOD STROPY - HLAVNÁ TRASA
- PRÍVODY K ZÁSUVKÁM BUDÚ VEDENÉ OD HLAVNÝCH TRÁS KOLMO DOLU PO STENÁCH NA POVRCHU V BIELYCH PLASTOVÝCH ELEKTROINŠTALAČNÝCH LIŠTÁCH
- HLAVNÉ TRASY BUDÚ SPOLOČNÉ PRE SVETELNÉ, ZÁSUVKOVÉ AJ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY

RZ ISTIACI ROZVÁDZAČ - DIELŇA - EXISTUJÚCI
- Počas rekonštrukcie el.inštalácie zostane pod napätím a funkčný
- Po ukončení rekonštrukcie rozv. RZ odpojiť a ZRUŠIŤ

R-OD ISTIACI ROZVÁDZAČ - DIELŇA
- NAVRHOVANÝ - VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES

JOZ.1 HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU - ČASŤ "C" - EXISTUJÚCI
- Počas rekonštrukcie el.inštalácie zostane pod napätím a funkčný
- Po ukončení rekonštrukcie rozv. JOZ.1 odpojiť a ZRUŠIŤ

RH-C **HLAVNÝ ROZVÁDZAČ CELÉHO OBJEKTU "C"**
- ISTIACI ROZVÁDZAČ PRE 1.NP OBJEKTU
- NAVRHOVANÝ - VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES

VŠETKY SPÍNAČE A ZÁSUVKY NAMONTOVAŤ NA STENY VO VÝŠKE 1,4m NAD PODLAHOU

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz
Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný istiaci rozvádzač RH-C

OCHRANA PRED NDN:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK projektová a rozpočtová práca stavieb 023 14 SKALITÉ 1014 tel.: 0907 824 114, 041/433 57 88 e-mail: krcmarek.vladimir@stonline.sk IČO: 40 136 825
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK			
MIESTO STAVBY:	OR PZ, BRATOV BALDIGÁROVCOV 7, 940 02 NOVÉ ZÁMKY		
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA		
NÁZOV STAVBY:	NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU	POČET FORMÁTOV:	6 x A4
		DÁTUM:	05. 2018
		STUPEŇ:	P.S.
OBSAH VÝKRESU:	ČASŤ C - 1.NP - ZÁSUVKOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY	MIERKA: 1 : 50	Č. VÝKRESU: SO-01.1-E1.7-05